

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Студенческая ул, д. 23Б (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906788
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 107828
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025257
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025261

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	48.47	42.28	6.19	342.26	340.12	0.63	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
02.11.2025	48.37	42.16	6.21	342.34	340.20	0.63	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
03.11.2025	50.77	43.68	7.09	342.18	340.06	0.62	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
04.11.2025	54.37	46.39	7.98	341.92	339.80	0.62	2.75	2.75	2.75	24.00	0.00	
05.11.2025	49.65	43.12	6.53	342.27	340.09	0.64	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
06.11.2025	46.86	41.01	5.85	342.47	340.24	0.65	2.03	2.03	2.03	24.00	0.00	
07.11.2025	45.13	39.76	5.37	342.68	340.40	0.67	1.86	1.86	1.86	24.00	0.00	
08.11.2025	45.74	40.18	5.56	342.55	340.29	0.66	1.93	1.93	1.93	24.00	0.00	
09.11.2025	47.94	41.75	6.19	342.37	340.17	0.65	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
10.11.2025	49.02	42.58	6.44	342.42	340.21	0.65	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
11.11.2025	49.55	42.89	6.66	342.56	340.37	0.64	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
12.11.2025	51.63	44.35	7.28	342.17	340.00	0.64	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
13.11.2025	51.13	44.01	7.12	342.29	340.09	0.64	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
14.11.2025	48.49	42.23	6.26	342.51	340.24	0.67	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00	
15.11.2025	45.87	40.23	5.64	342.80	340.49	0.68	1.96	1.96	1.96	24.00	0.00	
16.11.2025	48.32	41.91	6.41	342.60	340.34	0.66	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
17.11.2025	52.42	44.81	7.61	342.34	340.15	0.64	2.63	2.63	2.63	24.00	0.00	
18.11.2025	48.53	42.11	6.42	342.70	340.43	0.66	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
19.11.2025	45.61	39.99	5.62	342.99	340.64	0.69	1.95	1.95	1.95	24.00	0.00	
20.11.2025	48.95	42.23	6.72	342.75	340.48	0.66	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
21.11.2025	52.74	45.00	7.74	342.42	340.22	0.64	2.67	2.67	2.67	24.00	0.00	
22.11.2025	50.44	43.50	6.94	342.62	340.36	0.66	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
23.11.2025	50.73	43.66	7.07	342.56	340.32	0.66	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
24.11.2025	52.25	44.68	7.57	342.45	340.21	0.65	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
25.11.2025	48.91	42.46	6.45	342.67	340.34	0.68	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
26.11.2025	47.33	41.13	6.20	342.79	340.45	0.69	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
27.11.2025	50.47	43.40	7.07	342.66	340.35	0.68	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
28.11.2025	51.19	43.93	7.26	342.42	340.12	0.67	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
29.11.2025	50.58	43.64	6.94	342.52	340.19	0.68	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
30.11.2025	49.04	42.53	6.51	342.69	340.32	0.69	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
Средние:	49.35	42.72	6.63	---	---	0.66	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10274.95	10207.69	---	68.83	68.83	68.83	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	329259.74	329629.03	2631.33	2631.33	2631.33	39898.24	2777.07
30.11.2025	339534.69	339836.72	2700.16	2700.16	2700.16	40618.24	2777.07
Итого:	10274.95	10207.69	68.83	68.83	68.83	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации