

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тургенева ул, д. 17 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002831
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002577/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002577/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	70.72	39.10	31.62	82.47	81.09	1.69	2.61	2.61	2.61	24.00	0.00	
02.11.2025	70.82	39.02	31.80	82.23	80.90	1.64	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
03.11.2025	75.22	39.70	35.52	80.09	78.98	1.39	2.85	2.85	2.85	24.00	0.00	
04.11.2025	78.74	40.22	38.52	81.74	80.76	1.21	3.15	3.15	3.15	24.00	0.00	
05.11.2025	72.91	39.58	33.33	85.54	84.27	1.49	2.85	2.85	2.85	24.00	0.00	
06.11.2025	70.83	39.44	31.39	87.98	86.63	1.54	2.77	2.77	2.77	24.00	0.00	
07.11.2025	70.86	40.92	29.94	94.77	93.21	1.66	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
08.11.2025	70.91	41.21	29.70	95.02	93.34	1.78	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
09.11.2025	70.76	38.35	32.41	82.05	80.67	1.69	2.66	2.66	2.66	24.00	0.00	
10.11.2025	71.58	39.72	31.86	87.79	86.36	1.64	2.80	2.80	2.80	24.00	0.00	
11.11.2025	73.34	39.47	33.87	84.65	83.38	1.51	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
12.11.2025	75.58	39.37	36.21	85.21	84.01	1.42	3.09	3.09	3.09	24.00	0.00	
13.11.2025	74.94	39.59	35.35	84.07	82.94	1.36	2.98	2.98	2.98	24.00	0.00	
14.11.2025	71.53	38.91	32.62	87.73	86.47	1.45	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00	
15.11.2025	70.81	39.91	30.90	91.49	90.12	1.51	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
16.11.2025	72.51	38.42	34.09	81.81	80.63	1.45	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
17.11.2025	76.88	39.31	37.57	80.12	79.15	1.21	3.01	3.01	3.01	24.00	0.00	
18.11.2025	70.86	35.53	35.33	76.46	75.48	1.28	2.70	2.70	2.70	24.00	0.00	
19.11.2025	70.71	38.08	32.63	87.89	86.60	1.47	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
20.11.2025	74.21	38.36	35.85	81.17	80.08	1.36	2.91	2.91	2.91	24.00	0.00	
21.11.2025	77.31	39.88	37.43	82.29	81.30	1.21	3.08	3.08	3.08	24.00	0.00	
22.11.2025	72.90	38.40	34.50	80.07	79.06	1.27	2.77	2.77	2.77	24.00	0.00	
23.11.2025	73.29	38.03	35.26	81.08	80.03	1.29	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00	
24.11.2025	76.24	39.41	36.83	82.38	81.39	1.21	3.04	3.04	3.04	24.00	0.00	
25.11.2025	71.17	38.17	33.00	81.22	80.13	1.35	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00	
26.11.2025	73.23	38.46	34.77	81.41	80.32	1.34	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
27.11.2025	76.05	40.65	35.40	86.87	85.76	1.28	3.08	3.08	3.08	24.00	0.00	
28.11.2025	73.72	39.51	34.21	83.70	82.56	1.38	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
29.11.2025	70.75	38.09	32.66	83.74	82.45	1.54	2.74	2.74	2.74	24.00	0.00	
30.11.2025	70.56	37.72	32.84	83.65	82.35	1.57	2.75	2.75	2.75	24.00	0.00	
Средние:	73.00	39.08	33.91	---	---	1.44	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2526.65	2490.43	---	85.60	85.60	85.60	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	328898.88	326213.25	9951.71	9951.71	9951.71	98761.77	544.45
30.11.2025	331425.53	328703.68	10037.31	10037.31	10037.31	99481.77	544.45
Итого:	2526.65	2490.43	85.60	85.60	85.60	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации