

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Питерфлоу РС SN 28005
Питерфлоу РС SN 51716

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 225502
Коммуналец СДВ-И SN 225501

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г
КТС-Б SN 129142х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.12.2025	49.43	38.05	11.38	129.35	132.24	127.88	131.38	-2.70	4.04	3.93	1.455	24.0	0.0	0.00	
02.12.2025	50.67	38.75	11.92	129.45	132.25	127.90	131.37	-2.68	4.57	4.45	1.524	24.0	0.0	0.00	
03.12.2025	50.76	38.97	11.79	129.41	132.21	127.87	131.32	-2.66	5.50	5.39	1.507	24.0	0.0	0.00	
04.12.2025	50.61	39.05	11.56	132.88	135.74	131.31	134.82	-2.63	5.95	5.83	1.516	24.0	0.0	0.00	
05.12.2025	52.43	39.76	12.67	129.79	132.38	128.14	131.45	-2.55	6.21	6.10	1.622	24.0	0.0	0.00	
06.12.2025	53.82	40.60	13.21	129.91	132.41	128.17	131.43	-2.51	5.98	5.87	1.693	24.0	0.0	0.00	
07.12.2025	59.45	43.45	16.00	130.19	132.44	128.08	131.31	-2.49	5.78	5.67	2.048	24.0	0.0	0.00	
08.12.2025	70.78	48.76	22.02	130.81	132.61	127.89	131.16	-2.52	6.12	6.02	2.817	24.0	0.0	0.00	
09.12.2025	73.46	50.08	23.38	131.33	133.05	128.19	131.51	-2.56	6.35	6.24	2.998	24.0	0.0	0.00	
10.12.2025	63.97	45.62	18.34	130.99	133.14	128.55	131.87	-2.55	5.34	5.23	2.358	24.0	0.0	0.00	
11.12.2025	61.99	44.49	17.51	130.93	133.18	128.63	131.97	-2.56	5.10	4.98	2.252	24.0	0.0	0.00	
12.12.2025	58.94	43.15	15.78	130.72	133.16	128.64	132.02	-2.59	6.41	6.30	2.030	24.0	0.0	0.00	
13.12.2025	55.52	41.42	14.10	130.55	133.16	128.70	132.13	-2.63	6.40	6.29	1.814	24.0	0.0	0.00	
14.12.2025	58.36	42.81	15.56	130.72	133.15	128.66	132.04	-2.59	6.43	6.31	2.001	24.0	0.0	0.00	
15.12.2025	62.87	45.11	17.76	129.70	131.87	127.36	130.64	-2.55	6.05	5.94	2.262	24.0	0.0	0.00	
16.12.2025	72.25	49.51	22.74	129.65	131.42	126.63	129.93	-2.57	5.76	5.66	2.881	24.0	0.0	0.00	
17.12.2025	72.49	49.86	22.63	129.58	131.35	126.55	129.84	-2.57	5.76	5.66	2.865	24.0	0.0	0.00	
18.12.2025	67.68	47.57	20.11	129.35	131.33	126.68	129.96	-2.56	5.79	5.68	2.548	24.0	0.0	0.00	
19.12.2025	63.87	45.56	18.31	129.21	131.35	126.82	130.10	-2.56	5.84	5.73	2.321	24.0	0.0	0.00	
20.12.2025	76.40	51.22	25.18	129.57	131.19	126.24	129.60	-2.62	6.02	5.92	3.181	24.0	0.0	0.00	
21.12.2025	65.04	46.07	18.97	129.10	131.24	126.62	129.96	-2.60	5.87	5.77	2.402	24.0	0.0	0.00	
22.12.2025	56.69	41.94	14.76	128.74	131.30	126.83	130.26	-2.67	5.79	5.68	1.871	24.0	0.0	0.00	
23.12.2025	65.18	45.79	19.39	129.11	131.23	126.60	129.97	-2.63	5.93	5.83	2.454	24.0	0.0	0.00	
24.12.2025	80.41	52.87	27.53	129.56	131.06	125.91	129.37	-2.71	5.93	5.83	3.470	24.0	0.0	0.00	
25.12.2025	79.38	51.96	27.42	129.52	131.07	125.95	129.43	-2.72	5.91	5.81	3.456	24.0	0.0	0.00	
26.12.2025	72.65	49.13	23.52	129.23	131.10	126.19	129.64	-2.70	5.86	5.75	2.970	24.0	0.0	0.00	
27.12.2025	67.32	46.68	20.65	129.03	131.15	126.39	129.84	-2.69	5.86	5.76	2.610	24.0	0.0	0.00	
28.12.2025	62.93	44.65	18.29	128.78	131.11	126.46	129.92	-2.70	5.77	5.66	2.312	24.0	0.0	0.00	
29.12.2025	67.81	47.08	20.74	124.55	126.59	121.96	125.30	-2.70	5.73	5.63	2.530	24.0	0.0	0.00	
30.12.2025	76.29	51.21	25.08	129.26	131.08	125.95	129.49	-2.77	5.86	5.75	3.161	24.0	0.0	0.00	
31.12.2025	69.16	48.23	20.92	129.01	131.16	126.23	129.75	-2.75	5.84	5.73	2.642	24.0	0.0	0.00	
Средние:	64.15	45.46	18.68	---	---	---	---	-2.62	5.80	5.69	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	4019.98	4087.69	3943.99	4048.77	---	---	---	73.568	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	39113.47	39919.69	38588.47	39604.24	0.00	473.445	0.000	0.000	12675.0	8.0
31.12.2025	43133.45	44007.38	42532.46	43653.01	0.00	547.013	0.000	0.000	13419.0	8.0
Итого:	4019.98	4087.69	3943.99	4048.77	0.00	73.568	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС SN 28005
Схема измерений: Туликовая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.12.2025	59.98	14.18	13.94	5.44	0.767	24.0	0.0	5.00	
02.12.2025	60.84	13.63	13.40	5.47	0.748	24.0	0.0	5.00	
03.12.2025	60.57	11.59	11.39	5.46	0.633	24.0	0.0	5.00	
04.12.2025	60.87	13.71	13.47	5.45	0.753	24.0	0.0	5.00	
05.12.2025	60.31	12.55	12.34	5.47	0.682	24.0	0.0	5.00	
06.12.2025	60.68	14.75	14.50	5.54	0.807	24.0	0.0	5.00	
07.12.2025	60.76	14.15	13.91	5.34	0.776	24.0	0.0	5.00	
08.12.2025	60.73	19.13	18.80	5.36	1.048	24.0	0.0	5.00	
09.12.2025	61.06	14.97	14.71	5.44	0.825	24.0	0.0	5.00	
10.12.2025	62.78	15.00	14.72	5.43	0.851	24.0	0.0	5.00	
11.12.2025	63.43	17.18	16.86	5.43	0.986	24.0	0.0	5.00	
12.12.2025	63.28	14.92	14.65	5.40	0.854	24.0	0.0	5.00	
13.12.2025	63.23	14.08	13.83	5.38	0.805	24.0	0.0	5.00	
14.12.2025	63.27	13.94	13.68	5.27	0.797	24.0	0.0	5.00	
15.12.2025	63.28	13.52	13.28	5.37	0.774	24.0	0.0	5.00	
16.12.2025	62.94	12.09	11.87	5.47	0.688	24.0	0.0	5.00	
17.12.2025	63.25	14.26	14.00	5.45	0.816	24.0	0.0	5.00	
18.12.2025	63.25	13.97	13.72	5.43	0.799	24.0	0.0	5.00	
19.12.2025	63.32	14.26	14.00	5.47	0.817	24.0	0.0	5.00	
20.12.2025	63.45	14.97	14.69	5.35	0.859	24.0	0.0	5.00	
21.12.2025	63.54	14.64	14.37	5.34	0.842	24.0	0.0	5.00	
22.12.2025	63.92	13.25	13.01	5.49	0.767	24.0	0.0	5.00	
23.12.2025	64.17	12.70	12.46	5.45	0.737	24.0	0.0	5.00	
24.12.2025	64.43	13.70	13.44	5.24	0.799	24.0	0.0	5.00	
25.12.2025	64.99	18.73	18.37	5.18	1.102	24.0	0.0	5.00	
26.12.2025	64.72	16.10	15.79	5.34	0.943	24.0	0.0	5.00	
27.12.2025	64.64	16.15	15.84	4.82	0.945	24.0	0.0	5.00	
28.12.2025	64.51	13.98	13.72	5.11	0.817	24.0	0.0	5.00	
29.12.2025	64.50	14.27	14.00	5.37	0.833	24.0	0.0	5.00	
30.12.2025	64.38	14.27	14.00	5.27	0.832	24.0	0.0	5.00	
31.12.2025	64.83	17.29	16.96	5.20	1.015	24.0	0.0	5.00	
Средние:	62.90	---	---	5.36	---	---	---	5.00	
Итого:	---	451.89	443.72	---	25.715	744.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	6348.94	6240.55	0.00	349.019	0.000	0.000	12683.0	0.0
31.12.2025	6800.83	6684.27	0.00	374.734	0.000	0.000	13427.0	0.0
Итого:	451.89	443.72	0.00	25.715	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации