

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 358303
ПРЭМ SN 357911

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 13472г
КТСП-Н SN 13472х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	69.89	47.76	22.13	138.49	135.96	1.84	135.46	134.50	0.71	0.96	6.00	5.00	2.998	24.0	0.0	
02.12.2025	69.75	46.95	22.80	132.26	129.80	1.88	129.37	128.41	0.74	0.96	6.00	5.00	2.949	24.0	0.0	
03.12.2025	71.34	50.85	20.49	170.93	168.05	1.70	167.06	165.99	0.64	1.07	6.00	5.00	3.423	24.0	0.0	
04.12.2025	71.69	50.13	21.56	155.73	153.05	1.74	152.14	151.22	0.61	0.92	6.00	5.00	3.281	24.0	0.0	
05.12.2025	73.69	50.38	23.31	146.19	143.39	1.93	142.67	141.68	0.70	0.99	6.00	5.00	3.327	24.0	0.0	
06.12.2025	78.32	54.28	24.04	161.47	158.38	1.93	157.11	156.20	0.58	0.91	6.00	5.00	3.778	24.0	0.0	
07.12.2025	88.04	59.88	28.16	167.88	164.16	2.24	162.31	161.44	0.54	0.87	6.00	5.00	4.577	24.0	0.0	
08.12.2025	100.51	64.30	36.21	151.89	147.55	2.90	145.54	144.74	0.55	0.80	6.00	5.00	5.287	24.0	0.0	
09.12.2025	105.84	65.89	39.95	142.84	138.29	3.24	136.32	135.58	0.54	0.74	6.00	5.00	5.468	24.0	0.0	
10.12.2025	92.28	57.03	35.25	133.08	129.48	2.74	128.25	127.51	0.58	0.74	6.00	5.00	4.528	24.0	0.0	
11.12.2025	87.72	52.55	35.17	121.25	118.05	2.67	117.27	116.51	0.65	0.76	6.00	5.00	4.130	24.0	0.0	
12.12.2025	82.88	51.49	31.39	121.30	118.41	2.41	117.67	116.90	0.66	0.77	6.00	5.00	3.695	24.0	0.0	
13.12.2025	79.52	50.66	28.86	122.95	120.20	2.26	119.57	118.73	0.70	0.84	6.00	5.00	3.453	24.0	0.0	
14.12.2025	83.20	51.64	31.56	124.98	121.94	2.46	121.22	120.42	0.66	0.80	6.00	5.00	3.829	24.0	0.0	
15.12.2025	90.70	57.24	33.46	133.69	130.15	2.68	129.03	128.14	0.69	0.89	6.00	5.00	4.325	24.0	0.0	
16.12.2025	106.59	69.84	36.75	167.20	162.03	3.14	159.47	158.48	0.62	0.99	6.00	5.00	5.892	24.0	0.0	
17.12.2025	107.61	73.36	34.25	180.42	175.10	2.99	171.95	170.86	0.64	1.09	6.00	5.00	5.920	24.0	0.0	
18.12.2025	102.28	69.45	32.83	178.74	173.79	2.81	171.05	170.01	0.61	1.04	6.00	5.00	5.644	24.0	0.0	
19.12.2025	95.88	66.07	29.81	169.19	164.98	2.52	162.70	161.71	0.61	0.99	6.00	5.00	4.865	24.0	0.0	
20.12.2025	105.98	63.45	42.53	128.71	124.24	3.53	122.76	121.95	0.66	0.81	6.00	5.00	5.237	24.0	0.0	
21.12.2025	103.51	71.94	31.57	195.77	190.42	2.77	187.16	186.04	0.60	1.12	6.00	5.00	5.933	24.0	0.0	
22.12.2025	94.70	68.56	26.14	206.28	201.66	2.27	198.52	197.38	0.58	1.14	6.00	5.00	5.207	24.0	0.0	
23.12.2025	99.16	64.72	34.44	153.84	149.49	2.87	147.57	146.64	0.63	0.93	6.00	5.00	5.102	24.0	0.0	
24.12.2025	115.70	67.19	48.51	128.35	123.08	4.19	121.50	120.57	0.77	0.93	6.00	5.00	5.924	24.0	0.0	
25.12.2025	120.66	71.95	48.71	144.80	138.73	4.28	136.53	135.54	0.73	0.99	6.00	5.00	6.695	24.0	0.0	
26.12.2025	109.76	71.82	37.94	171.03	165.45	3.32	162.73	161.63	0.68	1.10	6.00	5.00	6.206	24.0	0.0	
27.12.2025	98.93	63.82	35.11	156.40	151.87	2.94	150.05	149.05	0.67	1.00	6.00	5.00	5.284	24.0	0.0	
28.12.2025	91.92	59.34	32.58	152.44	148.44	2.66	146.97	145.99	0.67	0.98	6.00	5.00	4.802	24.0	0.0	
29.12.2025	100.66	66.00	34.66	166.29	161.50	2.92	159.31	158.30	0.64	1.01	6.00	5.00	5.542	24.0	0.0	
30.12.2025	109.87	70.44	39.43	156.65	151.41	3.40	149.03	148.05	0.66	0.98	6.00	5.00	5.908	24.0	0.0	
31.12.2025	103.99	70.98	33.01	180.48	175.37	2.87	172.49	171.41	0.63	1.08	6.00	5.00	5.715	24.0	0.0	
Средние:	93.95	61.29	32.66	---	---	2.71	---	---	0.64	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4761.52	4634.42	---	4580.78	4551.58	---	29.20	---	---	148.924	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	45539.38	44757.18	44410.52	44186.05	224.47	1010.138	13238.0	479.0
31.12.2025	50300.90	49391.60	48991.30	48737.63	253.67	1159.062	13982.0	479.0
Итого:	4761.52	4634.42	4580.78	4551.58	29.20	148.924	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации