

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Питерфлоу РС SN 28005
Питерфлоу РС SN 51716

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 225502
Коммуналец СДВ-И SN 225501

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г
КТС-Б SN 129142х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2026	62.94	44.84	18.10	128.79	131.21	126.47	130.01	-2.76	5.82	5.71	2.289	24.0	0.0	0.00	
02.01.2026	65.31	45.77	19.53	128.91	131.19	126.42	129.93	-2.74	5.86	5.75	2.469	24.0	0.0	0.00	
03.01.2026	70.02	48.07	21.95	129.07	131.18	126.24	129.78	-2.77	5.90	5.80	2.771	24.0	0.0	0.00	
04.01.2026	62.69	44.73	17.96	128.73	131.20	126.42	130.00	-2.80	5.92	5.81	2.270	24.0	0.0	0.00	
05.01.2026	57.92	42.21	15.71	128.49	131.21	126.51	130.15	-2.84	5.89	5.79	1.987	24.0	0.0	0.00	
06.01.2026	60.50	43.51	16.99	128.61	131.17	126.46	130.04	-2.79	5.91	5.81	2.148	24.0	0.0	0.00	
07.01.2026	67.37	46.81	20.56	128.86	131.09	126.22	129.77	-2.77	5.96	5.85	2.596	24.0	0.0	0.00	
08.01.2026	63.64	45.28	18.36	128.65	131.08	126.28	129.86	-2.79	6.00	5.90	2.319	24.0	0.0	0.00	
09.01.2026	57.42	42.17	15.25	128.31	131.09	126.37	130.03	-2.85	6.03	5.92	1.927	24.0	0.0	0.00	
10.01.2026	60.22	43.60	16.62	128.46	131.06	126.32	129.93	-2.81	5.96	5.86	2.099	24.0	0.0	0.00	
11.01.2026	63.87	45.57	18.30	128.61	131.03	126.22	129.78	-2.78	5.82	5.72	2.309	24.0	0.0	0.00	
12.01.2026	69.23	48.05	21.19	128.74	130.96	125.97	129.57	-2.82	5.90	5.80	2.669	24.0	0.0	0.00	
13.01.2026	72.11	49.59	22.52	128.88	131.02	125.89	129.54	-2.86	5.09	4.99	2.836	24.0	0.0	0.00	
14.01.2026	73.43	49.86	23.57	128.98	131.09	125.89	129.58	-2.89	4.61	4.50	2.969	24.0	0.0	0.00	
15.01.2026	74.09	50.01	24.08	128.83	130.93	125.69	129.42	-2.92	5.87	5.77	3.027	24.0	0.0	0.00	
16.01.2026	75.34	50.51	24.83	128.83	130.90	125.60	129.37	-2.96	5.86	5.76	3.120	24.0	0.0	0.00	
17.01.2026	73.08	49.47	23.61	128.73	130.91	125.67	129.43	-2.95	5.91	5.81	2.969	24.0	0.0	0.00	
18.01.2026	68.18	47.13	21.04	128.57	130.97	125.88	129.63	-2.94	5.88	5.77	2.649	24.0	0.0	0.00	
19.01.2026	67.20	46.87	20.33	128.52	130.97	125.90	129.65	-2.94	5.76	5.65	2.560	24.0	0.0	0.00	
20.01.2026	70.91	48.53	22.37	128.67	130.97	125.78	129.55	-2.96	5.84	5.74	2.815	24.0	0.0	0.00	
21.01.2026	78.04	51.80	26.25	129.08	131.13	125.62	129.50	-3.04	4.16	4.05	3.300	24.0	0.0	0.00	
22.01.2026	80.82	52.81	28.01	129.09	131.05	125.42	129.35	-3.09	4.57	4.46	3.516	24.0	0.0	0.00	
23.01.2026	80.85	52.71	28.14	128.91	130.89	125.24	129.21	-3.12	5.80	5.70	3.527	24.0	0.0	0.00	
24.01.2026	80.74	52.58	28.16	128.88	130.89	125.23	129.22	-3.13	5.78	5.67	3.529	24.0	0.0	0.00	
25.01.2026	78.36	51.67	26.69	128.77	130.92	125.31	129.30	-3.14	5.78	5.68	3.347	24.0	0.0	0.00	
26.01.2026	74.68	49.97	24.71	128.63	130.94	125.46	129.43	-3.12	5.77	5.67	3.102	24.0	0.0	0.00	
27.01.2026	73.13	49.09	24.04	128.57	130.95	125.51	129.50	-3.13	5.85	5.75	3.019	24.0	0.0	0.00	
28.01.2026	67.75	46.87	20.88	128.36	130.99	125.70	129.67	-3.11	5.78	5.68	2.625	24.0	0.0	0.00	
29.01.2026	64.79	45.39	19.40	128.18	130.93	125.75	129.70	-3.10	5.86	5.75	2.440	24.0	0.0	0.00	
30.01.2026	59.93	43.19	16.74	123.98	126.92	121.94	125.85	-3.15	5.85	5.74	2.041	24.0	0.0	0.00	
31.01.2026	67.01	46.37	20.65	128.43	131.04	125.82	129.75	-3.08	5.85	5.75	2.598	24.0	0.0	0.00	
Средние:	69.08	47.58	21.50	---	---	---	---	-2.94	5.71	5.60	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	3985.12	4057.88	3899.19	4015.49	---	---	---	83.840	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	43133.45	44007.38	42532.46	43653.01	0.00	547.013	0.000	0.000	13419.0	8.0
31.01.2026	47118.58	48065.27	46431.65	47668.50	0.00	630.853	0.000	0.000	14163.0	8.0
Итого:	3985.12	4057.88	3899.19	4015.49	0.00	83.840	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС SN 28005
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tх	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2026	63.32	9.46	9.29	5.59	0.542	24.0	0.0	5.00	
02.01.2026	62.92	12.20	11.98	5.54	0.694	24.0	0.0	5.00	
03.01.2026	44.74	12.74	12.63	5.39	0.502	24.0	0.0	5.00	
04.01.2026	42.45	14.16	14.04	5.37	0.526	24.0	0.0	5.00	
05.01.2026	53.16	15.48	15.27	5.19	0.735	24.0	0.0	5.00	
06.01.2026	64.15	13.33	13.08	5.31	0.774	24.0	0.0	5.00	
07.01.2026	63.88	12.17	11.94	5.34	0.703	24.0	0.0	5.00	
08.01.2026	64.35	14.60	14.33	5.33	0.850	24.0	0.0	5.00	
09.01.2026	64.61	15.81	15.51	5.31	0.925	24.0	0.0	5.00	
10.01.2026	64.44	14.28	14.01	5.32	0.833	24.0	0.0	5.00	
11.01.2026	64.47	14.70	14.42	5.29	0.858	24.0	0.0	5.00	
12.01.2026	64.54	15.87	15.57	5.38	0.927	24.0	0.0	5.00	
13.01.2026	64.53	16.01	15.71	5.35	0.935	24.0	0.0	5.00	
14.01.2026	64.40	14.49	14.22	5.39	0.845	24.0	0.0	5.00	
15.01.2026	64.32	14.48	14.20	5.39	0.843	24.0	0.0	5.00	
16.01.2026	64.51	15.66	15.37	5.40	0.915	24.0	0.0	5.00	
17.01.2026	64.47	16.05	15.74	4.84	0.936	24.0	0.0	5.00	
18.01.2026	64.54	16.57	16.25	5.33	0.968	24.0	0.0	5.00	
19.01.2026	64.19	13.57	13.32	5.41	0.788	24.0	0.0	5.00	
20.01.2026	64.49	16.16	15.86	5.38	0.944	24.0	0.0	5.00	
21.01.2026	64.54	16.30	15.99	5.29	0.952	24.0	0.0	5.00	
22.01.2026	64.77	18.00	17.66	5.26	1.056	24.0	0.0	5.00	
23.01.2026	64.57	15.62	15.32	5.29	0.913	24.0	0.0	5.00	
24.01.2026	64.20	12.93	12.68	5.24	0.751	24.0	0.0	5.00	
25.01.2026	64.59	15.76	15.46	5.13	0.921	24.0	0.0	5.00	
26.01.2026	64.53	16.48	16.17	5.32	0.963	24.0	0.0	5.00	
27.01.2026	64.55	16.38	16.07	5.33	0.957	24.0	0.0	5.00	
28.01.2026	64.51	15.39	15.10	5.37	0.899	24.0	0.0	5.00	
29.01.2026	64.57	15.66	15.36	5.38	0.915	24.0	0.0	5.00	
30.01.2026	65.11	17.21	16.88	5.28	1.015	24.0	0.0	5.00	
31.01.2026	64.82	17.96	17.62	5.22	1.054	24.0	0.0	5.00	
Средние:	62.69	---	---	5.32	---	---	---	5.00	
Итого:	---	465.49	457.05	---	26.439	744.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	6800.83	6684.27	0.00	374.734	0.000	0.000	13427.0	0.0
31.01.2026	7266.32	7141.33	0.00	401.173	0.000	0.000	14171.0	0.0
Итого:	465.49	457.05	0.00	26.439	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации