

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лебедева ул, д. 38 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 358852
Обратка: ПРЭМ SN 352204
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13938
КТПТР-01 SN 13938A

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	93.16	56.94	36.22	120.28	117.16	2.63	115.87	115.37	0.43	0.50	0.00	0.00	4.203	24.0	0.0	
02.01.2026	94.53	54.73	39.80	111.29	108.29	2.73	107.05	106.76	0.27	0.29	0.00	0.00	4.266	24.0	0.0	
03.01.2026	98.35	52.69	45.66	96.78	93.94	2.98	92.86	92.71	0.16	0.15	0.00	0.00	4.247	24.0	0.0	
04.01.2026	90.04	52.53	37.51	107.50	104.88	2.47	103.74	103.48	0.25	0.26	0.00	0.00	3.890	24.0	0.0	
05.01.2026	82.51	49.25	33.26	109.88	107.63	2.07	106.62	106.37	0.23	0.25	0.00	0.00	3.545	24.0	0.0	
06.01.2026	85.60	48.51	37.09	104.36	102.06	2.23	101.04	100.90	0.14	0.14	0.00	0.00	3.747	24.0	0.0	
07.01.2026	94.24	51.49	42.75	98.33	95.73	2.68	94.65	94.53	0.13	0.12	0.00	0.00	4.054	24.0	0.0	
08.01.2026	89.37	50.32	39.05	102.14	99.72	2.40	98.64	98.51	0.13	0.13	0.00	0.00	3.852	24.0	0.0	
09.01.2026	80.49	47.07	33.42	102.27	100.36	1.89	99.34	99.29	0.05	0.05	0.00	0.00	3.317	24.0	0.0	
10.01.2026	84.50	47.33	37.17	98.73	96.65	2.13	95.64	95.65	-0.01	-0.01	0.00	0.00	3.555	24.0	0.0	
11.01.2026	92.19	53.29	38.90	113.13	110.23	2.60	109.05	108.75	0.28	0.30	0.00	0.00	4.246	24.0	0.0	
12.01.2026	100.11	55.94	44.17	110.57	107.16	3.13	105.97	105.58	0.37	0.39	0.00	0.00	4.692	24.0	0.0	
13.01.2026	107.79	63.27	44.52	127.99	123.49	3.58	121.94	121.20	0.61	0.74	0.00	0.00	5.449	24.0	0.0	
14.01.2026	108.34	59.80	48.54	111.49	107.54	3.61	106.16	105.74	0.40	0.42	0.00	0.00	5.167	24.0	0.0	
15.01.2026	108.15	58.97	49.18	109.40	105.51	3.62	104.16	103.81	0.34	0.35	0.00	0.00	5.137	24.0	0.0	
16.01.2026	109.93	58.10	51.83	103.81	99.98	3.76	98.74	98.39	0.36	0.35	0.00	0.00	5.134	24.0	0.0	
17.01.2026	105.83	56.50	49.33	102.95	99.42	3.49	98.23	97.93	0.31	0.30	0.00	0.00	4.861	24.0	0.0	
18.01.2026	99.54	55.69	43.85	111.82	108.45	3.06	107.20	106.85	0.33	0.35	0.00	0.00	4.710	24.0	0.0	
19.01.2026	98.50	57.09	41.41	120.16	116.64	2.97	115.30	114.84	0.40	0.46	0.00	0.00	4.781	24.0	0.0	
20.01.2026	101.81	57.07	44.74	111.24	107.77	3.17	106.44	106.14	0.28	0.30	0.00	0.00	4.772	24.0	0.0	
21.01.2026	111.27	59.36	51.91	108.60	104.48	3.87	103.17	102.76	0.40	0.41	0.00	0.00	5.375	24.0	0.0	
22.01.2026	113.80	60.65	53.15	112.04	107.53	4.11	106.23	105.71	0.49	0.52	0.00	0.00	5.668	24.0	0.0	
23.01.2026	114.50	60.90	53.60	112.24	107.66	4.17	106.36	105.80	0.53	0.56	0.00	0.00	5.727	24.0	0.0	
24.01.2026	113.53	57.85	55.68	102.26	98.17	4.08	96.96	96.61	0.36	0.35	0.00	0.00	5.419	24.0	0.0	
25.01.2026	111.15	55.97	55.18	103.46	99.37	4.03	98.26	97.90	0.37	0.36	0.00	0.00	5.440	24.0	0.0	
26.01.2026	109.15	58.73	50.42	108.74	104.45	4.02	103.48	102.76	0.70	0.72	0.00	0.00	5.236	24.0	0.0	
27.01.2026	103.32	53.72	49.60	99.04	95.51	3.63	94.70	94.16	0.57	0.54	0.00	0.00	4.709	24.0	0.0	
28.01.2026	97.62	54.49	43.13	109.17	105.74	3.19	104.80	104.23	0.55	0.57	0.00	0.00	4.528	24.0	0.0	
29.01.2026	89.74	46.64	43.10	90.64	88.26	2.66	87.52	87.34	0.21	0.18	0.00	0.00	3.777	24.0	0.0	
30.01.2026	84.91	46.81	38.10	97.39	95.01	2.47	94.36	94.02	0.36	0.34	0.00	0.00	3.594	24.0	0.0	
31.01.2026	93.40	46.94	46.46	89.59	86.98	2.96	86.27	86.05	0.26	0.22	0.00	0.00	4.009	24.0	0.0	
Средние:	98.95	54.47	44.48	---	---	3.11	---	---	0.33	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3307.29	3205.77	---	3170.75	3160.14	---	10.61	---	---	141.107	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	64371.46	61087.88	62598.66	60360.73	2237.93	1777.337	19989.0	556.0
31.01.2026	67678.75	64293.65	65769.41	63520.87	2248.54	1918.444	20733.0	556.0
Итого:	3307.29	3205.77	3170.75	3160.14	10.61	141.107	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации