

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 358303
ПРЭМ SN 357911

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 13472г
КТСП-Н SN 13472х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	94.69	64.51	30.18	165.68	161.53	2.54	159.46	158.46	0.63	1.00	6.00	5.00	4.827	24.0	0.0	
02.01.2026	96.19	62.63	33.56	153.28	149.08	2.78	147.34	146.40	0.64	0.94	6.00	5.00	4.959	24.0	0.0	
03.01.2026	100.43	61.26	39.17	132.72	128.52	3.22	127.18	126.31	0.69	0.87	6.00	5.00	4.997	24.0	0.0	
04.01.2026	91.76	59.70	32.06	148.40	144.55	2.63	143.10	142.17	0.65	0.93	6.00	5.00	4.598	24.0	0.0	
05.01.2026	83.93	56.36	27.57	151.39	147.99	2.27	146.74	145.81	0.64	0.93	6.00	5.00	4.050	24.0	0.0	
06.01.2026	87.05	56.78	30.27	143.28	139.80	2.46	138.64	137.70	0.68	0.94	6.00	5.00	4.204	24.0	0.0	
07.01.2026	96.18	59.86	36.32	134.81	130.86	2.97	129.60	128.67	0.72	0.93	6.00	5.00	4.721	24.0	0.0	
08.01.2026	91.17	58.84	32.33	140.49	136.80	2.66	135.54	134.60	0.70	0.94	6.00	5.00	4.389	24.0	0.0	
09.01.2026	81.94	54.15	27.79	141.48	138.31	2.27	137.37	136.43	0.69	0.94	6.00	5.00	3.821	24.0	0.0	
10.01.2026	85.97	54.89	31.08	137.09	133.69	2.51	132.74	131.80	0.71	0.94	6.00	5.00	4.135	24.0	0.0	
11.01.2026	93.77	61.14	32.63	157.48	153.26	2.72	151.65	150.64	0.67	1.01	6.00	5.00	4.959	24.0	0.0	
12.01.2026	101.96	65.56	36.40	154.03	149.38	3.07	147.47	146.48	0.67	0.99	6.00	5.00	5.386	24.0	0.0	
13.01.2026	109.63	73.40	36.23	179.83	174.16	3.20	171.10	169.95	0.67	1.15	6.00	5.00	6.232	24.0	0.0	
14.01.2026	110.36	69.78	40.58	154.97	149.64	3.50	147.39	146.37	0.69	1.02	6.00	5.00	6.014	24.0	0.0	
15.01.2026	110.40	69.43	40.97	153.53	148.21	3.53	146.00	144.99	0.69	1.01	6.00	5.00	6.010	24.0	0.0	
16.01.2026	112.14	69.26	42.88	146.74	141.42	3.69	139.35	138.36	0.71	0.99	6.00	5.00	6.006	24.0	0.0	
17.01.2026	107.53	66.68	40.85	146.26	141.27	3.47	139.42	138.42	0.72	1.00	6.00	5.00	5.719	24.0	0.0	
18.01.2026	101.02	65.22	35.80	159.09	154.37	3.01	152.39	151.39	0.66	1.00	6.00	5.00	5.474	24.0	0.0	
19.01.2026	99.81	67.15	32.66	171.82	167.11	2.78	164.70	163.71	0.60	0.99	6.00	5.00	5.399	24.0	0.0	
20.01.2026	103.38	66.32	37.06	155.17	150.40	3.12	148.37	147.41	0.65	0.96	6.00	5.00	5.519	24.0	0.0	
21.01.2026	113.01	69.08	43.93	147.41	141.96	3.77	139.87	138.92	0.68	0.95	6.00	5.00	6.176	24.0	0.0	
22.01.2026	115.96	71.29	44.67	152.48	146.65	3.90	144.35	143.31	0.72	1.04	6.00	5.00	6.485	24.0	0.0	
23.01.2026	116.41	71.35	45.06	153.07	147.15	3.94	144.85	143.79	0.73	1.06	6.00	5.00	6.566	24.0	0.0	
24.01.2026	115.29	68.00	47.29	139.41	133.86	4.06	132.07	131.04	0.78	1.03	6.00	5.00	6.280	24.0	0.0	
25.01.2026	112.79	67.43	45.36	141.85	136.48	3.86	134.59	133.69	0.67	0.90	6.00	5.00	6.132	24.0	0.0	
26.01.2026	110.70	68.56	42.14	149.19	143.91	3.60	141.85	140.86	0.70	0.99	6.00	5.00	6.008	24.0	0.0	
27.01.2026	104.83	62.63	42.20	135.30	130.63	3.51	129.24	128.27	0.75	0.97	6.00	5.00	5.475	24.0	0.0	
28.01.2026	99.04	63.08	35.96	150.34	145.86	3.02	144.22	143.21	0.70	1.01	6.00	5.00	5.204	24.0	0.0	
29.01.2026	91.02	55.27	35.75	124.14	120.59	2.90	119.80	118.86	0.79	0.94	6.00	5.00	4.290	24.0	0.0	
30.01.2026	86.18	55.25	30.93	133.88	130.50	2.56	129.61	128.66	0.74	0.95	6.00	5.00	4.016	24.0	0.0	
31.01.2026	95.23	55.66	39.57	120.63	116.83	3.20	116.03	115.13	0.78	0.90	6.00	5.00	4.598	24.0	0.0	
Средние:	100.64	63.57	37.07	---	---	3.12	---	---	0.69	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4575.24	4434.77	---	4382.03	4351.81	---	30.22	---	---	162.649	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	50300.90	49391.60	48991.30	48737.63	253.67	1159.062	13982.0	479.0
31.01.2026	54876.14	53826.37	53373.33	53089.44	283.89	1321.711	14726.0	479.0
Итого:	4575.24	4434.77	4382.03	4351.81	30.22	162.649	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации