

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС SN 28005
Обратка: Питерфлоу РС SN 51716
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 225502
Коммуналец СДВ-И SN 225501

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г
КТС-Б SN 129142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.02.2026	69.16	47.60	21.56	128.48	131.04	125.72	129.67	-3.10	5.66	5.55	2.711	24.0	0.0	0.00	
02.02.2026	68.05	47.09	20.96	128.39	131.02	125.71	129.68	-3.11	5.68	5.58	2.635	24.0	0.0	0.00	
03.02.2026	62.91	45.14	17.77	131.60	134.59	129.22	133.34	-3.13	5.81	5.70	2.296	24.0	0.0	0.00	
04.02.2026	65.03	46.12	18.91	130.20	132.97	127.70	131.67	-3.06	6.01	5.90	2.415	24.0	0.0	0.00	
05.02.2026	70.80	48.33	22.47	130.14	132.65	127.22	131.22	-3.10	6.00	5.89	2.859	24.0	0.0	0.00	
06.02.2026	67.03	46.89	20.15	129.93	132.63	127.29	131.30	-3.10	5.97	5.86	2.565	24.0	0.0	0.00	
07.02.2026	66.37	46.55	19.81	129.91	132.64	127.31	131.33	-3.10	6.03	5.92	2.523	24.0	0.0	0.00	
08.02.2026	63.91	45.56	18.35	129.77	132.66	127.37	131.39	-3.11	6.04	5.93	2.338	24.0	0.0	0.00	
09.02.2026	70.07	48.56	21.51	129.96	132.57	127.10	131.13	-3.12	5.95	5.84	2.735	24.0	0.0	0.00	
10.02.2026	73.60	50.36	23.24	130.02	132.49	126.89	130.93	-3.14	5.95	5.84	2.950	24.0	0.0	0.00	
11.02.2026	73.39	49.16	24.23	118.52	120.75	115.68	119.40	-3.16	5.70	5.61	2.804	24.0	0.0	0.00	
12.02.2026	64.64	45.65	18.99	129.39	132.25	126.92	130.98	-3.14	5.92	5.81	2.411	24.0	0.0	0.00	
13.02.2026	62.14	44.27	17.87	128.92	131.88	126.65	130.69	-3.14	5.90	5.79	2.262	24.0	0.0	0.00	
14.02.2026	48.71	36.84	11.87	128.25	132.05	126.81	131.26	-3.45	5.92	5.81	1.505	24.0	0.0	0.00	
15.02.2026	56.66	41.75	14.91	128.97	132.24	127.07	131.20	-3.20	6.12	6.01	1.894	24.0	0.0	0.00	
16.02.2026	62.14	44.64	17.50	129.29	132.23	127.01	131.02	-3.11	5.73	5.62	2.222	24.0	0.0	0.00	
17.02.2026	64.43	46.15	18.28	129.37	132.20	126.93	130.91	-3.09	6.04	5.93	2.320	24.0	0.0	0.00	
18.02.2026	69.27	48.18	21.09	129.55	132.18	126.76	130.77	-3.11	6.04	5.93	2.674	24.0	0.0	0.00	
19.02.2026	72.17	49.90	22.27	129.60	132.16	126.59	130.64	-3.15	6.03	5.93	2.820	24.0	0.0	0.00	
20.02.2026	70.23	48.94	21.30	129.54	132.19	126.68	130.73	-3.15	6.06	5.96	2.698	24.0	0.0	0.00	
21.02.2026	68.80	48.33	20.47	129.52	132.22	126.76	130.80	-3.13	6.08	5.97	2.595	24.0	0.0	0.00	
22.02.2026	72.02	49.71	22.32	129.61	132.19	126.62	130.68	-3.16	6.07	5.97	2.827	24.0	0.0	0.00	
23.02.2026	71.71	49.56	22.14	129.59	132.18	126.62	130.68	-3.16	6.08	5.98	2.805	24.0	0.0	0.00	
24.02.2026	67.47	47.69	19.79	129.47	132.22	126.82	130.84	-3.12	6.12	6.01	2.510	24.0	0.0	0.00	
25.02.2026	68.65	48.01	20.63	129.55	132.22	126.80	130.82	-3.12	6.07	5.97	2.617	24.0	0.0	0.00	
26.02.2026	72.63	50.03	22.60	129.64	132.17	126.59	130.64	-3.15	6.13	6.02	2.862	24.0	0.0	0.00	
27.02.2026	71.35	49.38	21.96	129.57	132.14	126.62	130.65	-3.13	6.11	6.00	2.782	24.0	0.0	0.00	
28.02.2026	71.56	49.52	22.04	129.57	132.15	126.61	130.65	-3.15	6.12	6.01	2.791	24.0	0.0	0.00	
Средние:	67.32	47.14	20.18	---	---	---	---	-3.14	5.98	5.87	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	3616.32	3692.85	3542.09	3655.04	---	---	---	71.425	672.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	47118.58	48065.27	46431.65	47668.50	0.00	630.853	0.000	0.000	14163.0	8.0
28.02.2026	50734.89	51758.12	49973.74	51323.54	0.00	702.278	0.000	0.000	14835.0	8.0
Итого:	3616.32	3692.85	3542.09	3655.04	0.00	71.425	0.000	0.000	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС SN 28005
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.02.2026	64.73	17.21	16.89	5.17	1.009	24.0	0.0	5.00	
02.02.2026	64.47	14.46	14.19	5.41	0.844	24.0	0.0	5.00	
03.02.2026	64.60	14.76	14.48	5.41	0.863	24.0	0.0	5.00	
04.02.2026	64.60	15.74	15.44	5.32	0.920	24.0	0.0	5.00	
05.02.2026	64.48	15.73	15.44	5.33	0.918	24.0	0.0	5.00	
06.02.2026	64.61	16.17	15.86	5.37	0.946	24.0	0.0	5.00	
07.02.2026	64.60	16.96	16.63	5.37	0.992	24.0	0.0	5.00	
08.02.2026	64.25	13.85	13.59	5.31	0.805	24.0	0.0	5.00	
09.02.2026	64.54	16.39	16.08	5.37	0.957	24.0	0.0	5.00	
10.02.2026	64.09	13.67	13.42	5.38	0.793	24.0	0.0	5.00	
11.02.2026	64.16	14.55	14.28	5.34	0.845	24.0	0.0	5.00	
12.02.2026	57.12	15.45	15.22	5.27	0.793	24.0	0.0	5.00	
13.02.2026	64.48	15.46	15.16	5.90	0.902	24.0	0.0	5.00	
14.02.2026	66.48	14.37	14.09	5.86	0.866	24.0	0.0	5.00	
15.02.2026	67.17	14.23	13.94	5.76	0.867	24.0	0.0	5.00	
16.02.2026	67.09	13.60	13.32	5.88	0.828	24.0	0.0	5.00	
17.02.2026	67.00	13.98	13.69	5.83	0.849	24.0	0.0	5.00	
18.02.2026	67.12	14.64	14.34	5.96	0.891	24.0	0.0	5.00	
19.02.2026	67.94	23.91	23.41	5.89	1.474	24.0	0.0	5.00	
20.02.2026	67.15	14.94	14.63	5.85	0.910	24.0	0.0	5.00	
21.02.2026	67.10	13.63	13.35	5.87	0.829	24.0	0.0	5.00	
22.02.2026	66.80	12.27	12.02	5.93	0.743	24.0	0.0	5.00	
23.02.2026	67.44	15.99	15.66	5.84	0.978	24.0	0.0	5.00	
24.02.2026	67.12	13.48	13.20	5.84	0.820	24.0	0.0	5.00	
25.02.2026	66.83	12.34	12.09	5.89	0.748	24.0	0.0	5.00	
26.02.2026	67.04	13.40	13.12	5.95	0.815	24.0	0.0	5.00	
27.02.2026	67.01	13.37	13.10	5.92	0.812	24.0	0.0	5.00	
28.02.2026	67.05	13.81	13.53	5.82	0.840	24.0	0.0	5.00	
Средние:	65.61	---	---	5.65	---	---	---	5.00	
Итого:	---	418.32	410.16	---	24.857	672.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	7266.32	7141.33	0.00	401.173	0.000	0.000	14171.0	0.0
28.02.2026	7684.64	7551.48	0.00	426.030	0.000	0.000	14843.0	0.0
Итого:	418.32	410.16	0.00	24.857	0.000	0.000	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации