

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 905596
Точка измерения: ТС1 (Дружбы, 23А); Ресурс: ТС

Поддача: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 107226
Обратка: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 0110230
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002427/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002427/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.02.2026	102.71	51.99	50.72	72.85	74.85	-2.71	3.71	3.71	3.71	24.00	0.00		
02.02.2026	98.49	50.62	47.87	70.65	72.31	-2.32	3.39	3.39	3.39	24.00	0.00		
03.02.2026	91.38	49.54	41.84	73.83	74.98	-1.55	3.10	3.10	3.10	24.00	0.00		
04.02.2026	94.64	49.90	44.74	47.50	49.24	-3.60	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00		
05.02.2026	103.31	52.29	51.02	71.33	74.24	-4.01	3.65	3.65	3.65	24.00	0.00		
06.02.2026	99.79	52.80	46.99	73.82	76.42	-3.46	3.48	3.48	3.48	24.00	0.00		
07.02.2026	97.53	51.64	45.89	74.31	76.77	-3.26	3.42	3.42	3.42	24.00	0.00		
08.02.2026	94.10	49.65	44.45	74.10	76.36	-3.00	3.30	3.30	3.30	24.00	0.00		
09.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
10.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
11.02.2026	108.00	54.06	53.94	34.96	35.83	-2.48	1.89	1.89	1.89	11.62	0.00		
12.02.2026	99.10	52.81	46.29	73.97	75.71	-2.33	3.44	3.44	3.44	24.00	0.00		
13.02.2026	92.12	49.75	42.37	72.42	74.03	-2.20	3.08	3.08	3.08	24.00	0.00		
14.02.2026	84.10	48.01	36.09	74.59	76.16	-2.08	2.70	2.70	2.70	24.00	0.00		
15.02.2026	77.72	42.65	35.07	69.42	70.67	-1.79	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00		
16.02.2026	81.56	46.98	34.58	51.87	52.46	-1.14	1.79	1.79	1.79	23.99	0.01	*	2,8
17.02.2026	85.84	48.38	37.46	76.36	77.23	-1.13	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00		
18.02.2026	93.64	49.70	43.94	72.49	73.41	-1.26	3.19	3.19	3.19	24.00	0.00		
19.02.2026	97.98	52.61	45.37	74.77	75.91	-1.51	3.40	3.40	3.40	24.00	0.00		
20.02.2026	95.55	51.56	43.99	74.97	76.14	-1.55	3.31	3.31	3.31	24.00	0.00		
21.02.2026	92.84	50.89	41.95	75.51	76.68	-1.53	3.18	3.18	3.18	24.00	0.00		
22.02.2026	98.87	51.81	47.06	74.25	75.48	-1.64	3.51	3.51	3.51	24.00	0.00		
23.02.2026	99.90	52.23	47.67	74.95	76.21	-1.67	3.58	3.58	3.58	24.00	0.00		
24.02.2026	91.74	51.42	40.32	77.43	78.64	-1.55	3.13	3.13	3.13	24.00	0.00		
25.02.2026	93.20	51.22	41.98	76.63	77.83	-1.55	3.23	3.23	3.23	24.00	0.00		
26.02.2026	98.67	50.41	48.26	63.79	64.99	-1.86	3.09	3.09	3.09	24.00	0.00		
27.02.2026	96.45	48.38	48.07	64.76	65.74	-1.51	3.12	3.12	3.12	24.00	0.00		
28.02.2026	96.15	48.46	47.69	66.12	67.14	-1.54	3.16	3.16	3.16	24.00	0.00		
Средние:	94.82	50.38	44.45	---	---	-2.09	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1807.62	1845.44	---	80.26	80.26	80.26	611.61	0.01		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	214747.65	218201.42	6901.78	6901.78	6901.78	96054.43	5343.36
28.02.2026	216731.56	220230.64	6889.65	6889.65	6889.65	96076.87	5343.38
Итого:	1983.90	2029.22	-12.13	-12.13	-12.13	22.43	0.01

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001627
Точка измерения: ТС1 (Дружбы, 23Б (6-7 под.)); Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:

Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 0108652

Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 0103615

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1002565/1

ВЗЛЕТ ТПС SN 1002565/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.02.2026	102.54	51.91	50.63	47.52	49.07	-3.22	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00		
02.02.2026	98.18	49.43	48.75	45.82	47.31	-3.19	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00		
03.02.2026	91.51	48.64	42.87	47.63	49.10	-3.04	2.05	2.05	2.05	24.00	0.00		
04.02.2026	93.47	48.49	44.98	32.49	33.02	-1.63	1.47	1.47	1.47	23.99	0.01	*	2
05.02.2026	102.76	50.18	52.58	46.21	47.15	-2.02	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00		
06.02.2026	99.82	51.76	48.06	48.23	49.15	-1.88	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00		
07.02.2026	97.38	51.80	45.58	48.43	49.31	-1.80	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00		
08.02.2026	93.87	50.65	43.22	48.45	49.30	-1.73	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00		
09.02.2026	103.40	53.12	50.28	47.77	48.67	-1.86	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00		
10.02.2026	108.12	55.27	52.85	47.20	48.06	-1.80	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00		
11.02.2026	107.91	53.54	54.37	46.60	47.44	-1.79	2.54	2.54	2.54	24.00	0.00		
12.02.2026	98.98	52.08	46.90	48.22	49.01	-1.61	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00		
13.02.2026	91.92	49.30	42.62	47.16	47.90	-1.56	2.01	2.01	2.01	24.00	0.00		
14.02.2026	84.02	45.62	38.40	48.97	49.74	-1.55	1.88	1.88	1.88	24.00	0.00		
15.02.2026	77.58	40.03	37.55	45.56	46.35	-1.71	1.71	1.71	1.71	24.00	0.00		
16.02.2026	81.11	42.74	38.37	33.73	34.02	-0.86	1.30	1.30	1.30	23.86	0.14	*	2
17.02.2026	85.59	46.61	38.98	48.43	49.18	-1.54	1.89	1.89	1.89	24.00	0.00		
18.02.2026	93.16	48.87	44.29	46.01	46.82	-1.76	2.04	2.04	2.04	24.00	0.00		
19.02.2026	97.66	51.26	46.40	47.51	48.35	-1.75	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00		
20.02.2026	95.33	50.99	44.34	47.61	48.42	-1.69	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00		
21.02.2026	92.55	50.00	42.55	48.03	48.83	-1.64	2.05	2.05	2.05	24.00	0.00		
22.02.2026	98.40	50.66	47.74	47.22	48.04	-1.71	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00		
23.02.2026	99.64	50.16	49.48	47.63	48.45	-1.69	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00		
24.02.2026	91.59	48.07	43.52	49.30	50.08	-1.57	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00		
25.02.2026	92.79	48.41	44.38	48.90	49.74	-1.69	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
26.02.2026	98.25	49.61	48.64	41.05	41.94	-2.15	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00		
27.02.2026	96.13	47.58	48.55	41.41	42.13	-1.73	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00		
28.02.2026	95.81	47.59	48.22	42.16	42.88	-1.68	2.04	2.04	2.04	24.00	0.00		
Средние:	95.34	49.44	45.90	---	---	-1.85	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1285.26	1309.44	---	59.20	59.20	59.20	671.85	0.15		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	77675.08	78746.35	2622.77	2622.77	2622.77	64795.39	2423.69
28.02.2026	78960.33	80055.79	2681.97	2681.97	2681.97	65467.24	2423.84
Итого:	1285.26	1309.44	59.20	59.20	59.20	671.85	0.15

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1101798
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.02.2026	103.29	62.71	40.58	77.29	79.36	-2.64	3.15	3.15	3.15	24.00	0.00	
02.02.2026	98.87	59.68	39.19	74.65	76.51	-2.47	2.94	2.94	2.94	24.00	0.00	
03.02.2026	92.05	58.00	34.05	77.94	79.57	-2.06	2.66	2.66	2.66	24.00	0.00	
04.02.2026	92.68	58.79	33.89	35.92	36.67	-2.05	1.22	1.22	1.22	24.00	0.00	
05.02.2026	103.35	62.18	41.17	8.78	9.01	-2.66	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
06.02.2026	100.29	62.53	37.76	9.40	9.63	-2.43	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
07.02.2026	97.90	61.56	36.34	9.73	9.96	-2.30	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
08.02.2026	94.36	58.63	35.73	9.30	9.51	-2.19	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
09.02.2026	104.15	62.02	42.13	9.35	9.61	-2.75	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
10.02.2026	108.73	63.72	45.01	9.19	9.47	-3.00	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
11.02.2026	108.58	65.69	42.89	9.30	9.57	-2.88	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
12.02.2026	99.39	62.93	36.46	9.47	9.70	-2.35	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
13.02.2026	92.23	58.42	33.81	8.94	9.12	-2.05	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00	
14.02.2026	84.25	55.46	28.79	9.01	9.17	-1.66	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00	
15.02.2026	77.77	50.03	27.74	8.07	8.19	-1.49	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00	
16.02.2026	81.31	45.09	36.22	8.13	8.28	-1.88	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00	
17.02.2026	85.89	55.47	30.42	14.12	14.37	-1.77	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
18.02.2026	93.58	57.61	35.97	13.09	13.38	-2.19	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
19.02.2026	98.10	60.60	37.50	23.02	23.57	-2.36	0.87	0.87	0.87	24.00	0.00	
20.02.2026	95.78	59.92	35.86	27.72	28.35	-2.23	1.00	1.00	1.00	24.00	0.00	
21.02.2026	92.93	58.45	34.48	27.65	28.24	-2.10	0.96	0.96	0.96	24.00	0.00	
22.02.2026	98.89	61.09	37.80	27.31	27.97	-2.40	1.04	1.04	1.04	24.00	0.00	
23.02.2026	100.20	61.72	38.48	23.37	23.95	-2.46	0.90	0.90	0.90	24.00	0.00	
24.02.2026	92.15	59.08	33.07	22.54	23.00	-2.02	0.75	0.75	0.75	24.00	0.00	
25.02.2026	93.22	58.73	34.49	21.91	22.38	-2.10	0.76	0.76	0.76	24.00	0.00	
26.02.2026	98.84	59.07	39.77	20.87	21.40	-2.48	0.83	0.83	0.83	24.00	0.00	
27.02.2026	96.71	56.90	39.81	21.31	21.84	-2.46	0.85	0.85	0.85	24.00	0.00	
28.02.2026	96.36	57.36	39.00	19.20	19.67	-2.40	0.75	0.75	0.75	24.00	0.00	
Средние:	95.78	59.05	36.73	---	---	-2.28	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	636.58	651.42	---	23.63	23.63	23.63	672.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	70606.48	70273.49	1682.04	1682.04	1682.04	26256.50	1445.99
28.02.2026	71243.06	70924.91	1705.67	1705.67	1705.67	26928.50	1445.99
Итого:	636.58	651.42	23.63	23.63	23.63	672.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации