

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 13 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1103311  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:

ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 1111154

ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 1110046

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1020086

ВЗЛЕТ ТПС SN 1108714

| Дата       | t1     | t2    | t3   | dt    | m1      | m2      | m3   | %     | W4    | W5    | W6    | Тнар   | Тпр  | NS |
|------------|--------|-------|------|-------|---------|---------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|----|
|            | °C     | °C    | °C   | °C    | т       | т       | т    |       | ГКал  | ГКал  | ГКал  | ч      | ч    |    |
| 01.03.2026 | 90.30  | 51.67 | 0.00 | 38.63 | 39.97   | 40.51   | 0.00 | -1.32 | 1.55  | 1.55  | 1.55  | 24.00  | 0.00 |    |
| 02.03.2026 | 87.40  | 50.70 | 0.00 | 36.70 | 39.33   | 39.69   | 0.00 | -0.92 | 1.45  | 1.45  | 1.45  | 24.00  | 0.00 |    |
| 03.03.2026 | 92.73  | 52.91 | 0.00 | 39.82 | 40.07   | 40.67   | 0.00 | -1.47 | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 24.00  | 0.00 |    |
| 04.03.2026 | 97.50  | 54.61 | 0.00 | 42.89 | 39.74   | 40.50   | 0.00 | -1.90 | 1.71  | 1.71  | 1.71  | 24.00  | 0.00 |    |
| 05.03.2026 | 99.35  | 55.61 | 0.00 | 43.74 | 39.46   | 40.25   | 0.00 | -1.96 | 1.73  | 1.73  | 1.73  | 24.00  | 0.00 |    |
| 06.03.2026 | 99.41  | 55.56 | 0.00 | 43.85 | 39.43   | 40.17   | 0.00 | -1.86 | 1.73  | 1.73  | 1.73  | 24.00  | 0.00 |    |
| 07.03.2026 | 96.79  | 56.27 | 0.00 | 40.52 | 41.45   | 42.04   | 0.00 | -1.41 | 1.69  | 1.69  | 1.69  | 24.00  | 0.00 |    |
| 08.03.2026 | 97.68  | 54.17 | 0.00 | 43.51 | 39.18   | 39.86   | 0.00 | -1.70 | 1.71  | 1.71  | 1.71  | 24.00  | 0.00 |    |
| 09.03.2026 | 98.67  | 52.69 | 0.00 | 45.98 | 35.87   | 36.62   | 0.00 | -2.07 | 1.66  | 1.66  | 1.66  | 24.00  | 0.00 |    |
| 10.03.2026 | 103.95 | 56.31 | 0.00 | 47.64 | 38.11   | 39.04   | 0.00 | -2.40 | 1.82  | 1.82  | 1.82  | 24.00  | 0.00 |    |
| 11.03.2026 | 88.12  | 51.73 | 0.00 | 36.39 | 40.25   | 40.55   | 0.00 | -0.75 | 1.47  | 1.47  | 1.47  | 24.00  | 0.00 |    |
| 12.03.2026 | 72.77  | 44.88 | 0.00 | 27.89 | 39.00   | 38.94   | 0.00 | 0.17  | 1.09  | 1.09  | 1.09  | 24.00  | 0.00 |    |
| 13.03.2026 | 69.14  | 43.32 | 0.00 | 25.82 | 39.41   | 39.44   | 0.00 | -0.09 | 1.02  | 1.02  | 1.02  | 24.00  | 0.00 |    |
| 14.03.2026 | 68.90  | 44.28 | 0.00 | 24.62 | 41.33   | 41.42   | 0.00 | -0.21 | 1.02  | 1.02  | 1.02  | 24.00  | 0.00 |    |
| 15.03.2026 | 68.92  | 44.24 | 0.00 | 24.68 | 41.95   | 42.06   | 0.00 | -0.25 | 1.04  | 1.04  | 1.04  | 24.00  | 0.00 |    |
| 16.03.2026 | 68.86  | 44.82 | 0.00 | 24.04 | 42.54   | 42.67   | 0.00 | -0.31 | 1.02  | 1.02  | 1.02  | 24.00  | 0.00 |    |
| 17.03.2026 | 68.66  | 44.06 | 0.00 | 24.60 | 41.62   | 41.82   | 0.00 | -0.48 | 1.03  | 1.03  | 1.03  | 24.00  | 0.00 |    |
| 18.03.2026 | 69.82  | 44.74 | 0.00 | 25.08 | 39.23   | 39.68   | 0.00 | -1.15 | 0.99  | 0.99  | 0.99  | 24.00  | 0.00 |    |
| 19.03.2026 | 71.68  | 46.59 | 0.00 | 25.09 | 42.53   | 43.38   | 0.00 | -1.97 | 1.07  | 1.07  | 1.07  | 24.00  | 0.00 |    |
| 20.03.2026 | 71.15  | 46.57 | 0.00 | 24.58 | 42.85   | 43.89   | 0.00 | -2.38 | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 24.00  | 0.00 |    |
| 21.03.2026 | 70.02  | 44.24 | 0.00 | 25.78 | 38.02   | 39.02   | 0.00 | -2.61 | 0.98  | 0.98  | 0.98  | 24.00  | 0.00 |    |
| 22.03.2026 | 70.37  | 44.80 | 0.00 | 25.57 | 39.29   | 40.35   | 0.00 | -2.67 | 1.01  | 1.01  | 1.01  | 24.00  | 0.00 |    |
| 23.03.2026 | 70.78  | 45.73 | 0.00 | 25.05 | 41.93   | 43.03   | 0.00 | -2.58 | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 24.00  | 0.00 |    |
| 24.03.2026 | 70.04  | 46.34 | 0.00 | 23.70 | 42.77   | 43.81   | 0.00 | -2.41 | 1.02  | 1.02  | 1.02  | 24.00  | 0.00 |    |
| 25.03.2026 | 70.04  | 47.27 | 0.00 | 22.77 | 46.47   | 47.54   | 0.00 | -2.29 | 1.06  | 1.06  | 1.06  | 24.00  | 0.00 |    |
| 26.03.2026 | 70.22  | 47.33 | 0.00 | 22.89 | 46.33   | 47.37   | 0.00 | -2.21 | 1.06  | 1.06  | 1.06  | 24.00  | 0.00 |    |
| 27.03.2026 | 70.17  | 47.92 | 0.00 | 22.25 | 47.27   | 48.21   | 0.00 | -1.96 | 1.05  | 1.05  | 1.05  | 24.00  | 0.00 |    |
| 28.03.2026 | 70.12  | 49.04 | 0.00 | 21.08 | 50.54   | 51.57   | 0.00 | -2.02 | 1.07  | 1.07  | 1.07  | 24.00  | 0.00 |    |
| 29.03.2026 | 70.16  | 48.75 | 0.00 | 21.41 | 49.31   | 50.40   | 0.00 | -2.18 | 1.06  | 1.06  | 1.06  | 24.00  | 0.00 |    |
| 30.03.2026 | 70.18  | 48.45 | 0.00 | 21.73 | 47.51   | 48.52   | 0.00 | -2.10 | 1.03  | 1.03  | 1.03  | 24.00  | 0.00 |    |
| 31.03.2026 | 69.48  | 47.69 | 0.00 | 21.79 | 46.19   | 47.28   | 0.00 | -2.33 | 1.01  | 1.01  | 1.01  | 24.00  | 0.00 |    |
| Средние:   | 79.14  | 48.82 | 0.00 | 30.33 | ---     | ---     | ---  | -1.61 | ---   | ---   | ---   | ---    | ---  |    |
| Итого:     | ---    | ---   | ---  | ---   | 1298.96 | 1320.27 | 0.00 | ---   | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 744.00 | 0.00 |    |

| Дата       | m1       | m2       | m3   | W4      | W5      | W6      | Тнар     | Тпр     |
|------------|----------|----------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
|            | т        | т        | т    | ГКал    | ГКал    | ГКал    | ч        | ч       |
| 28.02.2026 | 89694.49 | 89762.48 | 0.00 | 2015.50 | 2015.50 | 2015.50 | 59619.75 | 3976.62 |
| 31.03.2026 | 90993.45 | 91082.75 | 0.00 | 2054.34 | 2054.34 | 2054.34 | 60363.75 | 3976.62 |
| Итого:     | 1298.96  | 1320.27  | 0.00 | 38.84   | 38.84   | 38.84   | 744.00   | 0.00    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации