

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 51 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1700234
Обратка:

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020
ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.03.2026	93.21	51.04	42.17	49.24	50.47	-2.48	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00		
02.03.2026	89.33	48.77	40.56	53.57	54.83	-2.31	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
03.03.2026	94.26	50.98	43.28	51.13	52.46	-2.56	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
04.03.2026	98.68	52.15	46.53	45.07	46.37	-2.83	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00		
05.03.2026	101.39	53.34	48.05	53.86	55.49	-2.97	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00		
06.03.2026	101.47	53.33	48.14	49.13	50.61	-2.98	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00		
07.03.2026	98.87	54.13	44.74	53.36	54.84	-2.74	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00		
08.03.2026	99.54	53.71	45.83	51.47	52.94	-2.81	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00		
09.03.2026	101.72	50.12	51.60	41.03	42.36	-3.18	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00		
10.03.2026	106.40	52.88	53.52	45.78	47.35	-3.38	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00		
11.03.2026	91.16	49.52	41.64	58.83	60.27	-2.42	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00		
12.03.2026	74.61	42.66	31.95	75.99	77.24	-1.62	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00		
13.03.2026	70.42	41.45	28.97	76.51	77.60	-1.41	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
14.03.2026	70.01	42.07	27.94	74.51	75.53	-1.37	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00		
15.03.2026	70.07	43.27	26.80	68.08	68.99	-1.32	1.83	1.83	1.83	24.00	0.00		
16.03.2026	69.95	43.15	26.80	65.87	66.74	-1.32	1.77	1.77	1.77	24.00	0.00		
17.03.2026	69.73	42.96	26.77	66.79	67.67	-1.31	1.79	1.79	1.79	24.00	0.00		
18.03.2026	70.48	43.75	26.73	53.62	54.34	-1.32	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00		
19.03.2026	71.65	44.85	26.80	45.10	45.71	-1.34	1.21	1.21	1.21	24.00	0.00	*	2
20.03.2026	71.07	35.41	35.66	25.11	25.53	-1.67	0.90	0.90	0.90	24.00	0.00		
21.03.2026	69.75	33.55	36.20	25.14	25.57	-1.66	0.91	0.91	0.91	24.00	0.00		
22.03.2026	70.12	33.24	36.88	23.58	23.98	-1.69	0.87	0.87	0.87	24.00	0.00		
23.03.2026	69.79	33.90	35.89	24.93	25.35	-1.65	0.90	0.90	0.90	24.00	0.00		
24.03.2026	68.74	35.58	33.16	28.21	28.64	-1.53	0.94	0.94	0.94	24.00	0.00		
25.03.2026	68.12	35.53	32.59	24.15	24.52	-1.50	0.79	0.79	0.79	24.00	0.00		
26.03.2026	68.63	35.39	33.24	25.08	25.47	-1.54	0.83	0.83	0.83	24.00	0.00		
27.03.2026	68.93	35.18	33.75	29.13	29.59	-1.56	0.98	0.98	0.98	24.00	0.00		
28.03.2026	69.03	36.66	32.37	29.69	30.14	-1.51	0.96	0.96	0.96	24.00	0.00		
29.03.2026	68.25	36.32	31.93	29.17	29.61	-1.48	0.93	0.93	0.93	24.00	0.00		
30.03.2026	68.29	35.51	32.78	27.35	27.77	-1.51	0.90	0.90	0.90	24.00	0.00		
31.03.2026	68.29	35.56	32.73	25.42	25.80	-1.51	0.83	0.83	0.83	24.00	0.00		
Средние:	79.74	43.10	36.65	---	---	-1.95	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1395.91	1423.76	---	50.86	50.86	50.86	744.00	0.00		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	324345.70	299820.44	11139.32	11139.32	11139.32	130303.12	3804.55
31.03.2026	325741.62	301244.20	11190.18	11190.18	11190.18	131047.12	3804.56
Итого:	1395.91	1423.76	50.86	50.86	50.86	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации