

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 55 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301262
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Поддача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1343336
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1346678
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2026	91.36	47.52	43.84	92.91	93.27	-0.38	4.08	4.08	4.08	24.00	0.00	
02.03.2026	88.69	46.86	41.83	91.67	91.95	-0.31	3.84	3.84	3.84	24.00	0.00	
03.03.2026	94.08	48.66	45.42	93.08	93.47	-0.42	4.24	4.24	4.24	24.00	0.00	
04.03.2026	98.28	49.00	49.28	93.03	93.50	-0.50	4.60	4.60	4.60	24.00	0.00	
05.03.2026	99.79	49.61	50.18	92.58	93.05	-0.51	4.66	4.66	4.66	24.00	0.00	
06.03.2026	100.09	51.41	48.68	95.53	96.05	-0.54	4.66	4.66	4.66	24.00	0.00	
07.03.2026	97.16	51.45	45.71	100.22	100.71	-0.49	4.59	4.59	4.59	24.00	0.00	
08.03.2026	98.98	49.77	49.21	92.30	92.73	-0.47	4.56	4.56	4.56	24.00	0.00	
09.03.2026	105.22	48.79	56.43	86.73	87.24	-0.59	4.91	4.91	4.91	24.00	0.00	
10.03.2026	104.36	50.57	53.79	89.69	90.20	-0.57	4.84	4.84	4.84	24.00	0.00	
11.03.2026	87.75	43.72	44.03	88.77	88.98	-0.24	3.92	3.92	3.92	24.00	0.00	
12.03.2026	72.91	39.01	33.90	88.63	88.64	-0.02	3.01	3.01	3.01	24.00	0.00	
13.03.2026	76.41	38.63	37.78	81.95	82.02	-0.08	3.10	3.10	3.10	24.00	0.00	
14.03.2026	73.97	40.71	33.26	93.49	93.57	-0.09	3.11	3.11	3.11	24.00	0.00	
15.03.2026	70.34	38.82	31.52	94.07	94.14	-0.07	2.97	2.97	2.97	24.00	0.00	
16.03.2026	70.63	39.49	31.14	96.12	96.17	-0.06	3.00	3.00	3.00	24.00	0.00	
17.03.2026	70.65	40.38	30.27	100.55	100.59	-0.04	3.05	3.05	3.05	24.00	0.00	
18.03.2026	70.52	39.47	31.05	87.09	87.09	-0.01	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
19.03.2026	70.65	38.86	31.79	81.56	81.55	0.02	2.57	2.57	2.57	24.00	0.00	
20.03.2026	69.08	36.74	32.34	72.84	72.73	0.15	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
21.03.2026	68.93	35.64	33.29	70.43	70.28	0.22	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
22.03.2026	69.00	35.07	33.93	73.43	73.30	0.19	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
23.03.2026	69.31	37.71	31.60	79.66	79.49	0.21	2.52	2.52	2.52	24.00	0.00	
24.03.2026	68.90	39.86	29.04	91.59	91.40	0.21	2.66	2.66	2.66	24.00	0.00	
25.03.2026	68.43	38.15	30.28	81.56	81.34	0.26	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
26.03.2026	68.42	38.54	29.88	82.57	82.33	0.29	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
27.03.2026	68.66	39.67	28.99	85.16	84.90	0.30	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
28.03.2026	68.44	39.57	28.87	87.42	87.14	0.32	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
29.03.2026	68.49	38.39	30.10	84.89	84.61	0.33	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
30.03.2026	68.25	39.11	29.14	83.50	83.20	0.37	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00	
31.03.2026	68.39	39.03	29.36	83.32	83.01	0.37	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
Средние:	79.55	42.26	37.29	---	---	-0.07	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2716.32	2718.67	---	102.18	102.18	102.18	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	255341.74	249266.30	9012.15	9074.77	9078.68	107929.47	132.46
31.03.2026	258058.06	251984.96	9114.33	9176.94	9180.86	108673.47	132.46
Итого:	2716.32	2718.67	102.18	102.18	102.18	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации