

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лебедева ул, д. 38 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРЭМ SN 358852
ПРЭМ SN 352204
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13938
КТПТР-01 SN 13938A

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	91.20	47.82	43.38	94.07	92.04	2.18	90.74	90.99	-0.28	-0.25	0.00	0.00	3.939	24.0	0.0	
02.03.2026	88.42	46.66	41.76	91.52	89.78	1.92	88.45	88.85	-0.45	-0.40	0.00	0.00	3.694	24.0	0.0	
03.03.2026	93.81	49.36	44.45	94.47	92.36	2.26	90.97	91.30	-0.36	-0.33	0.00	0.00	4.048	24.0	0.0	
04.03.2026	98.63	50.79	47.84	94.11	91.71	2.58	90.30	90.61	-0.34	-0.31	0.00	0.00	4.327	24.0	0.0	
05.03.2026	100.34	51.71	48.63	93.22	90.82	2.61	89.32	89.65	-0.37	-0.33	0.00	0.00	4.352	24.0	0.0	
06.03.2026	100.42	51.83	48.59	93.25	90.95	2.50	89.34	89.79	-0.50	-0.45	0.00	0.00	4.348	24.0	0.0	
07.03.2026	97.74	52.57	45.17	98.66	96.52	2.19	94.69	95.26	-0.60	-0.57	0.00	0.00	4.283	24.0	0.0	
08.03.2026	98.75	50.73	48.02	91.69	89.72	2.17	87.98	88.63	-0.74	-0.65	0.00	0.00	4.232	24.0	0.0	
09.03.2026	99.93	47.89	52.04	83.74	81.69	2.48	80.22	80.78	-0.70	-0.56	0.00	0.00	4.174	24.0	0.0	
10.03.2026	104.48	51.59	52.89	91.24	88.42	3.14	87.15	87.31	-0.18	-0.16	0.00	0.00	4.621	24.0	0.0	
11.03.2026	89.02	47.82	41.20	93.54	91.56	2.14	90.36	90.57	-0.23	-0.21	0.00	0.00	3.724	24.0	0.0	
12.03.2026	73.88	41.60	32.28	88.05	87.05	1.14	85.89	86.32	-0.50	-0.43	0.00	0.00	2.768	24.0	0.0	
13.03.2026	70.11	39.74	30.37	89.46	88.74	0.81	87.46	88.04	-0.66	-0.58	0.00	0.00	2.651	24.0	0.0	
14.03.2026	69.75	40.53	29.22	95.22	94.50	0.76	93.13	93.76	-0.67	-0.63	0.00	0.00	2.717	24.0	0.0	
15.03.2026	69.73	41.03	28.70	97.38	96.69	0.71	95.23	95.88	-0.68	-0.65	0.00	0.00	2.729	24.0	0.0	
16.03.2026	69.64	41.75	27.89	98.77	98.07	0.71	96.61	97.21	-0.62	-0.60	0.00	0.00	2.689	24.0	0.0	
17.03.2026	69.45	41.47	27.98	96.41	95.76	0.68	94.30	94.96	-0.70	-0.66	0.00	0.00	2.636	24.0	0.0	
18.03.2026	70.02	40.45	29.57	86.44	85.76	0.79	84.52	85.08	-0.66	-0.56	0.00	0.00	2.498	24.0	0.0	
19.03.2026	71.58	42.59	28.99	92.61	92.70	-0.10	90.45	91.88	-1.57	-1.43	0.00	0.00	2.613	24.0	0.0	
20.03.2026	66.76	45.54	21.22	58.71	54.50	7.44	57.50	53.96	6.35	3.54	0.00	0.00	1.295	24.0	0.0	*
21.03.2026	69.12	49.73	19.39	57.66	56.35	2.30	56.40	55.66	1.32	0.74	0.00	0.00	1.110	24.0	0.0	*
22.03.2026	63.08	49.99	13.09	34.30	31.42	8.76	33.64	31.03	8.07	2.61	0.00	0.00	0.545	24.0	0.0	*
23.03.2026	70.73	44.43	26.30	108.02	106.86	1.08	105.59	105.82	-0.22	-0.23	0.00	0.00	2.771	24.0	0.0	
24.03.2026	69.89	42.50	27.39	90.16	89.24	1.03	88.17	88.45	-0.32	-0.28	0.00	0.00	2.412	24.0	0.0	
25.03.2026	68.86	50.74	18.12	67.68	66.35	1.98	66.21	65.51	1.06	0.70	0.00	0.00	1.216	24.0	0.0	*
26.03.2026	70.04	48.71	21.33	100.13	99.01	1.12	97.90	97.88	0.02	0.02	0.00	0.00	2.102	24.0	0.0	
27.03.2026	70.21	45.55	24.66	122.64	121.05	1.30	119.88	119.85	0.03	0.03	0.00	0.00	2.953	24.0	0.0	
28.03.2026	70.06	47.91	22.15	135.25	133.56	1.26	132.26	132.08	0.14	0.18	0.00	0.00	2.930	24.0	0.0	
29.03.2026	70.14	47.59	22.55	130.45	128.83	1.25	127.54	127.39	0.12	0.15	0.00	0.00	2.876	24.0	0.0	
30.03.2026	69.96	45.52	24.44	114.29	113.04	1.10	111.79	111.90	-0.10	-0.11	0.00	0.00	2.730	24.0	0.0	
31.03.2026	69.56	43.94	25.62	102.41	101.37	1.02	100.13	100.42	-0.29	-0.29	0.00	0.00	2.562	24.0	0.0	
Средние:	79.20	46.45	32.75	---	---	1.98	---	---	0.17	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2885.55	2836.42	---	2804.12	2806.82	---	-2.70	---	---	92.545	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	70555.19	67094.73	68537.91	66286.15	2251.76	2036.015	21405.0	556.0
31.03.2026	73440.74	69931.15	71342.03	69092.97	2249.06	2128.560	22149.0	556.0
Итого:	2885.55	2836.42	2804.12	2806.82	-2.70	92.545	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации