

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 39 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906741
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 1032097
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 1032098
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.03.2026	94.71	48.98	45.73	73.18	71.61	2.18	3.35	3.35	3.35	24.00	0.00		
02.03.2026	92.14	49.81	42.33	76.85	75.15	2.23	3.26	3.26	3.26	24.00	0.00		
03.03.2026	98.52	51.62	46.90	72.21	70.69	2.12	3.39	3.39	3.39	24.00	0.00		
04.03.2026	103.05	51.71	51.34	70.01	68.59	2.05	3.60	3.60	3.60	24.00	0.00		
05.03.2026	104.50	52.81	51.69	69.97	68.56	2.04	3.63	3.63	3.63	24.00	0.00		
06.03.2026	104.02	59.26	44.76	63.01	61.69	2.12	2.83	2.83	2.83	23.85	0.15	*	2
07.03.2026	101.08	55.60	45.48	81.42	79.72	2.11	3.71	3.71	3.71	24.00	0.00		
08.03.2026	104.16	55.13	49.03	75.17	73.63	2.07	3.70	3.70	3.70	24.00	0.00		
09.03.2026	110.76	54.60	56.16	71.45	70.07	1.94	4.03	4.03	4.03	24.00	0.00		
10.03.2026	108.98	56.78	52.20	74.08	72.61	2.00	3.88	3.88	3.88	24.00	0.00		
11.03.2026	90.90	49.05	41.85	73.38	71.70	2.33	3.08	3.08	3.08	24.00	0.00		
12.03.2026	75.50	42.67	32.83	71.28	69.47	2.57	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00		
13.03.2026	72.57	34.61	37.96	36.86	35.98	2.43	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00		
14.03.2026	72.63	37.42	35.21	59.97	58.50	2.47	2.11	2.11	2.11	23.88	0.12	*	2
15.03.2026	73.40	40.07	33.33	69.61	67.92	2.47	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00		
16.03.2026	73.38	40.97	32.41	70.61	68.89	2.46	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00		
17.03.2026	73.44	41.36	32.08	71.74	69.96	2.51	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00		
18.03.2026	73.35	41.27	32.08	70.33	68.62	2.46	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00		
19.03.2026	73.46	41.76	31.70	73.42	71.64	2.45	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00		
20.03.2026	72.77	41.43	31.34	72.46	70.70	2.46	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00		
21.03.2026	71.87	39.67	32.20	66.00	64.39	2.47	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00		
22.03.2026	72.06	38.86	33.20	67.32	65.67	2.47	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00		
23.03.2026	72.50	40.35	32.15	69.27	67.59	2.47	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00		
24.03.2026	71.54	40.83	30.71	71.10	69.36	2.48	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
25.03.2026	71.44	41.49	29.95	72.64	70.85	2.49	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
26.03.2026	71.62	41.44	30.18	72.30	70.52	2.50	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
27.03.2026	71.54	41.56	29.98	71.59	69.83	2.50	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00		
28.03.2026	71.53	41.46	30.07	73.77	71.94	2.52	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
29.03.2026	71.48	41.27	30.21	74.29	72.44	2.52	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00		
30.03.2026	71.61	43.23	28.38	80.04	78.04	2.54	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00		
31.03.2026	71.73	45.74	25.99	92.33	89.95	2.61	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00		
Средние:	82.65	45.25	37.40	---	---	2.36	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2207.64	2156.24	---	82.50	82.50	82.50	743.73	0.27		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	237235.62	239413.31	8557.76	8557.76	8557.76	99637.25	1894.17
31.03.2026	239443.26	241569.55	8640.26	8640.26	8640.26	100380.98	1894.44
Итого:	2207.64	2156.24	82.50	82.50	82.50	743.73	0.27

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации