

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 358303

ПРЭМ SN 357911

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 13472г

КТСП-Н SN 13472х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	93.19	57.78	35.41	130.52	126.77	2.91	125.76	124.80	0.77	0.96	6.00	5.00	4.464	24.0	0.0	
02.03.2026	90.27	56.07	34.20	127.36	123.82	2.82	122.94	122.02	0.75	0.92	6.00	5.00	4.211	24.0	0.0	
03.03.2026	95.87	59.85	36.02	131.32	127.43	3.01	126.28	125.33	0.76	0.95	6.00	5.00	4.559	24.0	0.0	
04.03.2026	100.98	61.86	39.12	130.93	126.69	3.29	125.41	124.48	0.74	0.93	6.00	5.00	4.923	24.0	0.0	
05.03.2026	102.82	63.42	39.40	130.19	125.92	3.33	124.54	123.59	0.77	0.95	6.00	5.00	4.925	24.0	0.0	
06.03.2026	102.88	63.02	39.86	130.78	126.46	3.36	125.10	124.16	0.75	0.94	6.00	5.00	5.006	24.0	0.0	
07.03.2026	99.95	63.48	36.47	138.48	134.28	3.08	132.76	131.78	0.74	0.98	6.00	5.00	4.857	24.0	0.0	
08.03.2026	101.17	61.77	39.40	127.74	123.60	3.29	122.32	121.45	0.71	0.87	6.00	5.00	4.836	24.0	0.0	
09.03.2026	102.91	59.14	43.77	115.90	111.75	3.65	110.82	109.92	0.82	0.90	6.00	5.00	4.857	24.0	0.0	
10.03.2026	107.77	63.11	44.66	125.85	121.13	3.82	119.92	118.94	0.82	0.98	6.00	5.00	5.376	24.0	0.0	
11.03.2026	90.89	56.91	33.98	127.65	124.03	2.88	123.17	122.17	0.82	1.00	6.00	5.00	4.190	24.0	0.0	
12.03.2026	74.93	48.24	26.69	120.63	117.87	2.31	117.63	116.58	0.90	1.05	6.00	5.00	3.140	24.0	0.0	
13.03.2026	71.14	47.16	23.98	122.13	119.52	2.16	119.39	118.26	0.95	1.13	6.00	5.00	2.862	24.0	0.0	
14.03.2026	70.84	47.32	23.52	129.51	126.78	2.13	126.60	125.44	0.92	1.16	6.00	5.00	2.978	24.0	0.0	
15.03.2026	70.80	47.36	23.44	132.37	129.55	2.15	129.37	128.19	0.92	1.18	6.00	5.00	3.033	24.0	0.0	
16.03.2026	70.71	49.41	21.30	135.35	132.54	2.10	132.31	131.03	0.97	1.28	6.00	5.00	2.818	24.0	0.0	
17.03.2026	70.53	48.49	22.04	132.51	129.92	1.97	129.53	128.46	0.83	1.07	6.00	5.00	2.856	24.0	0.0	
18.03.2026	71.08	48.48	22.60	127.30	124.75	2.02	124.43	123.38	0.85	1.05	6.00	5.00	2.811	24.0	0.0	
19.03.2026	71.78	50.32	21.46	142.39	139.54	2.02	139.10	137.89	0.87	1.21	6.00	5.00	2.984	24.0	0.0	
20.03.2026	71.45	49.16	22.29	130.36	127.66	2.09	127.41	126.24	0.92	1.17	6.00	5.00	2.839	24.0	0.0	
21.03.2026	70.12	47.15	22.97	120.39	117.87	2.12	117.72	116.63	0.93	1.09	6.00	5.00	2.700	24.0	0.0	
22.03.2026	70.46	46.45	24.01	122.65	119.99	2.19	119.90	118.77	0.95	1.13	6.00	5.00	2.879	24.0	0.0	
23.03.2026	70.52	47.90	22.62	130.94	128.27	2.06	128.04	126.88	0.91	1.16	6.00	5.00	2.897	24.0	0.0	
24.03.2026	70.48	47.94	22.54	123.25	120.72	2.07	120.48	119.41	0.89	1.07	6.00	5.00	2.715	24.0	0.0	
25.03.2026	69.67	48.11	21.56	141.85	138.93	2.08	138.76	137.42	0.97	1.34	6.00	5.00	2.990	24.0	0.0	
26.03.2026	69.59	49.10	20.49	145.92	143.01	2.01	142.77	141.38	0.98	1.39	6.00	5.00	2.928	24.0	0.0	
27.03.2026	69.58	49.67	19.91	145.29	142.45	1.97	142.14	140.80	0.95	1.34	6.00	5.00	2.832	24.0	0.0	
28.03.2026	69.76	50.82	18.94	156.10	153.17	1.89	152.70	151.32	0.91	1.38	6.00	5.00	2.894	24.0	0.0	
29.03.2026	69.45	49.88	19.57	152.76	149.85	1.92	149.44	148.08	0.91	1.36	6.00	5.00	2.924	24.0	0.0	
30.03.2026	69.35	49.91	19.44	149.62	146.78	1.92	146.40	145.06	0.92	1.34	6.00	5.00	2.848	24.0	0.0	
31.03.2026	69.45	49.64	19.81	145.69	142.91	1.93	142.55	141.25	0.92	1.30	6.00	5.00	2.824	24.0	0.0	
Средние:	80.66	52.87	27.79	---	---	2.47	---	---	0.86	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4123.73	4023.96	---	4005.69	3971.11	---	34.58	---	---	109.956	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	59070.25	57904.86	57406.68	57095.96	310.72	1457.495	15398.0	479.0
31.03.2026	63193.98	61928.82	61412.37	61067.07	345.30	1567.451	16142.0	479.0
Итого:	4123.73	4023.96	4005.69	3971.11	34.58	109.956	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации