

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тургенева ул, д. 17 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002831
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002577/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002577/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2026	92.52	46.00	46.52	90.93	89.98	1.05	4.24	4.24	4.24	24.00	0.00	
02.03.2026	89.64	45.05	44.59	89.36	88.33	1.16	3.99	3.99	3.99	24.00	0.00	
03.03.2026	95.22	47.31	47.91	90.79	89.92	0.96	4.36	4.36	4.36	24.00	0.00	
04.03.2026	100.30	48.52	51.78	90.35	89.62	0.81	4.69	4.69	4.69	24.00	0.00	
05.03.2026	102.10	49.46	52.64	89.57	88.89	0.77	4.73	4.73	4.73	24.00	0.00	
06.03.2026	102.18	49.67	52.51	89.41	88.72	0.77	4.71	4.71	4.71	24.00	0.00	
07.03.2026	99.24	49.71	49.53	93.45	92.58	0.94	4.64	4.64	4.64	24.00	0.00	
08.03.2026	100.54	49.32	51.22	89.01	88.11	1.02	4.57	4.57	4.57	24.00	0.00	
09.03.2026	101.60	47.31	54.29	83.77	83.03	0.88	4.56	4.56	4.56	24.00	0.00	
10.03.2026	106.90	50.06	56.84	88.28	87.53	0.85	5.04	5.04	5.04	24.00	0.00	
11.03.2026	90.05	46.01	44.04	92.12	90.84	1.41	4.07	4.07	4.07	24.00	0.00	
12.03.2026	74.08	40.35	33.73	89.89	87.87	2.27	3.04	3.04	3.04	24.00	0.00	
13.03.2026	70.67	39.16	31.51	90.88	88.45	2.71	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
14.03.2026	70.38	40.02	30.36	94.49	91.94	2.75	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
15.03.2026	70.35	40.15	30.20	95.71	93.13	2.73	2.89	2.89	2.89	24.00	0.00	
16.03.2026	70.20	40.91	29.29	96.84	94.22	2.74	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
17.03.2026	69.96	40.72	29.24	94.30	91.72	2.77	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00	
18.03.2026	71.14	39.26	31.88	81.43	79.35	2.59	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
19.03.2026	72.83	40.15	32.68	87.63	84.98	3.07	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
20.03.2026	72.25	40.45	31.80	87.52	84.91	3.03	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
21.03.2026	71.23	38.27	32.96	77.00	74.73	2.98	2.54	2.54	2.54	24.00	0.00	
22.03.2026	71.54	37.79	33.75	80.32	77.94	3.01	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
23.03.2026	71.88	39.18	32.70	85.10	82.65	2.93	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
24.03.2026	71.07	39.69	31.38	85.16	82.76	2.86	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00	
25.03.2026	71.04	40.91	30.13	93.64	90.99	2.87	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
26.03.2026	71.24	41.47	29.77	93.68	91.04	2.86	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
27.03.2026	71.18	41.33	29.85	93.67	91.06	2.83	2.80	2.80	2.80	24.00	0.00	
28.03.2026	71.11	42.46	28.65	99.18	96.41	2.84	2.85	2.85	2.85	24.00	0.00	
29.03.2026	71.14	42.02	29.12	96.77	94.08	2.82	2.82	2.82	2.82	24.00	0.00	
30.03.2026	71.17	41.32	29.85	88.67	86.21	2.81	2.65	2.65	2.65	24.00	0.00	
31.03.2026	70.93	40.61	30.32	84.63	82.28	2.82	2.57	2.57	2.57	24.00	0.00	
Средние:	80.83	43.05	37.78	---	---	2.16	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2783.55	2724.24	---	105.15	105.15	105.15	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	339781.36	336997.31	10439.89	10439.89	10439.89	101641.77	544.45
31.03.2026	342564.91	339721.55	10545.04	10545.04	10545.04	102385.77	544.45
Итого:	2783.55	2724.24	105.15	105.15	105.15	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации