

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Питерфлоу РС SN 28005

Обратка: Питерфлоу РС SN 51716

Датчик давления:  
Коммуналец СДВ-И SN 225502  
Коммуналец СДВ-И SN 225501

Датчик температуры:  
КТС-Б SN 129142г  
КТС-Б SN 129142х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата       | t1    | t2    | dt     | V1      | V2      | M1      | M2      | %     | P1      | P2      | Qтв    | ВНР   | ВОС  | tx   | НС |
|------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|------|------|----|
|            | °C    | °C    | °C     | м3      | м3      | т       | т       | т     | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал   | ч     | ч    | °C   |    |
| 01.04.2026 | 46.88 | 38.91 | 7.96   | 152.20  | 156.41  | 150.67  | 155.36  | -3.06 | 6.29    | 6.09    | 1.199  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 02.04.2026 | 42.52 | 35.89 | 6.63   | 145.31  | 149.56  | 144.11  | 148.73  | -3.16 | 5.56    | 5.40    | 0.955  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 03.04.2026 | 41.88 | 35.38 | 6.50   | 145.23  | 149.51  | 144.08  | 148.70  | -3.16 | 5.40    | 5.23    | 0.935  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 04.04.2026 | 40.75 | 34.42 | 6.33   | 145.21  | 149.54  | 144.12  | 148.79  | -3.19 | 5.20    | 5.04    | 0.912  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 05.04.2026 | 40.54 | 34.01 | 6.53   | 145.24  | 149.56  | 144.16  | 148.83  | -3.19 | 5.36    | 5.19    | 0.941  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 06.04.2026 | 41.28 | 34.35 | 6.93   | 145.19  | 149.46  | 144.07  | 148.70  | -3.16 | 5.59    | 5.42    | 0.997  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 07.04.2026 | 40.93 | 33.98 | 6.95   | 145.18  | 149.45  | 144.09  | 148.72  | -3.16 | 5.51    | 5.34    | 1.001  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 08.04.2026 | 40.05 | 33.48 | 6.57   | 145.17  | 149.47  | 144.12  | 148.78  | -3.18 | 5.35    | 5.18    | 0.946  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 09.04.2026 | 35.44 | 30.15 | 5.29   | 137.64  | 142.10  | 136.89  | 141.57  | -3.36 | 4.39    | 4.23    | 0.723  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 10.04.2026 | 37.61 | 31.01 | 6.60   | 142.43  | 146.69  | 141.54  | 146.12  | -3.18 | 5.68    | 5.51    | 0.933  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 11.04.2026 | 41.58 | 33.85 | 7.72   | 142.55  | 146.61  | 141.45  | 145.91  | -3.10 | 6.47    | 6.29    | 1.091  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 12.04.2026 | 42.10 | 34.38 | 7.72   | 142.57  | 146.63  | 141.43  | 145.90  | -3.11 | 6.41    | 6.24    | 1.091  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 13.04.2026 | 43.37 | 35.39 | 7.98   | 142.59  | 146.64  | 141.37  | 145.85  | -3.12 | 6.46    | 6.28    | 1.127  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 14.04.2026 | 44.94 | 36.76 | 8.18   | 142.56  | 146.62  | 141.25  | 145.76  | -3.15 | 6.51    | 6.34    | 1.154  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 15.04.2026 | 44.03 | 36.23 | 7.81   | 142.43  | 146.62  | 141.17  | 145.80  | -3.22 | 6.54    | 6.37    | 1.101  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 16.04.2026 | 43.94 | 36.15 | 7.79   | 142.39  | 146.65  | 141.14  | 145.82  | -3.26 | 6.50    | 6.32    | 1.099  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 17.04.2026 | 45.50 | 37.28 | 8.22   | 142.40  | 146.61  | 141.05  | 145.73  | -3.26 | 6.52    | 6.35    | 1.159  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 18.04.2026 | 45.58 | 37.48 | 8.10   | 142.33  | 146.58  | 140.98  | 145.68  | -3.28 | 6.50    | 6.33    | 1.140  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 19.04.2026 | 45.09 | 37.00 | 8.09   | 142.32  | 146.61  | 141.00  | 145.75  | -3.31 | 6.48    | 6.31    | 1.140  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 20.04.2026 | 44.99 | 36.58 | 8.41   | 142.34  | 146.67  | 141.04  | 145.83  | -3.34 | 6.52    | 6.35    | 1.186  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 21.04.2026 | 45.62 | 36.75 | 8.86   | 142.27  | 146.66  | 140.92  | 145.81  | -3.41 | 6.60    | 6.43    | 1.248  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 22.04.2026 | 45.33 | 36.60 | 8.73   | 142.12  | 146.62  | 140.79  | 145.78  | -3.48 | 6.59    | 6.41    | 1.228  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 23.04.2026 | 45.87 | 36.92 | 8.95   | 142.05  | 146.62  | 140.69  | 145.75  | -3.54 | 6.58    | 6.40    | 1.258  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 24.04.2026 | 47.21 | 37.95 | 9.25   | 102.09  | 105.46  | 101.05  | 104.73  | -3.58 | 6.69    | 6.46    | 0.934  | 23.0  | 1.0  | 0.00 | *  |
| 25.04.2026 | 31.66 | 44.15 | -12.49 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | ---   | 6.88    | 6.47    | 0.000  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 26.04.2026 | 30.53 | 43.60 | -13.07 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | ---   | 6.88    | 6.47    | 0.000  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 27.04.2026 | 45.08 | 39.34 | 5.74   | 38.14   | 41.47   | 10.76   | 11.26   | -4.50 | 6.63    | 6.28    | 0.062  | 14.0  | 10.0 | 0.00 | *  |
| 28.04.2026 | 42.41 | 37.02 | 5.40   | 75.21   | 79.84   | 30.28   | 32.61   | -7.40 | 4.95    | 4.80    | 0.163  | 9.0   | 15.0 | 0.00 | *  |
| 29.04.2026 | 46.19 | 41.51 | 4.67   | 145.67  | 150.98  | 144.25  | 149.81  | -3.78 | 6.61    | 6.30    | 0.674  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| 30.04.2026 | 45.10 | 39.83 | 5.27   | 128.28  | 133.11  | 127.09  | 132.17  | -3.92 | 6.60    | 6.39    | 0.669  | 24.0  | 0.0  | 0.00 |    |
| Средние:   | 42.47 | 36.55 | 5.92   | ---     | ---     | ---     | ---     | -3.25 | 6.14    | 5.94    | ---    | ---   | ---  | 0.00 |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---    | 3789.10 | 3908.77 | 3685.58 | 3810.27 | ---   | ---     | ---     | 27.067 | 694.0 | 26.0 | ---  |    |

| Дата       | V1       | V2       | M1       | M2       | dM   | Qтв     | Q12   | Qг    | ВНР     | ВОС  |
|------------|----------|----------|----------|----------|------|---------|-------|-------|---------|------|
|            | м3       | м3       | т        | т        | т    | ГКал    | ГКал  | ГКал  | ч       | ч    |
| 31.03.2026 | 54797.88 | 55929.48 | 53981.43 | 55464.04 | 0.00 | 755.243 | 0.000 | 0.000 | 15579.0 | 8.0  |
| 30.04.2026 | 58586.98 | 59838.25 | 57667.01 | 59274.31 | 0.00 | 782.310 | 0.000 | 0.000 | 16273.0 | 34.0 |
| Итого:     | 3789.10  | 3908.77  | 3685.58  | 3810.27  | 0.00 | 27.067  | 0.000 | 0.000 | 694.0   | 26.0 |

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:  
Подача: Питерфлоу РС SN 28005  
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:  
Коммуналец СДВ-И SN 225502

Датчик температуры:  
КТС-Б SN 129142г

| Дата       | t1    | V1     | M1     | P1      | Qтв    | ВНР   | ВОС | tx   | НС |
|------------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|-----|------|----|
|            | °C    | м3     | т      | кгс/см2 | ГКал   | ч     | ч   | °C   |    |
| 01.04.2026 | 64.27 | 15.62  | 15.33  | 5.84    | 0.909  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 02.04.2026 | 62.88 | 12.59  | 12.36  | 5.85    | 0.716  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 03.04.2026 | 62.69 | 12.56  | 12.33  | 5.91    | 0.712  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 04.04.2026 | 62.20 | 14.30  | 14.05  | 5.82    | 0.804  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 05.04.2026 | 61.74 | 15.24  | 14.97  | 5.78    | 0.850  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 06.04.2026 | 62.50 | 13.72  | 13.48  | 5.91    | 0.775  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 07.04.2026 | 62.13 | 12.02  | 11.81  | 5.96    | 0.675  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 08.04.2026 | 62.15 | 14.67  | 14.41  | 5.89    | 0.824  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 09.04.2026 | 59.03 | 14.32  | 14.10  | 5.90    | 0.762  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 10.04.2026 | 62.12 | 16.36  | 16.07  | 5.93    | 0.918  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 11.04.2026 | 62.38 | 13.24  | 13.01  | 5.87    | 0.746  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 12.04.2026 | 62.44 | 14.54  | 14.28  | 5.85    | 0.820  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 13.04.2026 | 63.46 | 13.72  | 13.47  | 5.93    | 0.787  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 14.04.2026 | 63.90 | 13.78  | 13.53  | 5.92    | 0.797  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 15.04.2026 | 63.32 | 12.70  | 12.47  | 5.95    | 0.727  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 16.04.2026 | 63.24 | 12.24  | 12.02  | 5.89    | 0.700  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 17.04.2026 | 64.07 | 14.65  | 14.38  | 5.80    | 0.850  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 18.04.2026 | 63.56 | 12.35  | 12.12  | 5.97    | 0.710  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 19.04.2026 | 63.23 | 13.29  | 13.05  | 5.85    | 0.760  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 20.04.2026 | 63.68 | 14.30  | 14.04  | 5.97    | 0.824  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 21.04.2026 | 64.86 | 11.30  | 11.09  | 5.99    | 0.664  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 22.04.2026 | 63.29 | 11.65  | 11.43  | 5.95    | 0.667  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 23.04.2026 | 63.62 | 11.50  | 11.29  | 5.63    | 0.662  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 24.04.2026 | 63.93 | 11.09  | 10.88  | 5.56    | 0.641  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 25.04.2026 | 64.41 | 16.67  | 16.36  | 5.86    | 0.972  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 26.04.2026 | 63.86 | 13.91  | 13.65  | 5.90    | 0.804  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 27.04.2026 | 52.56 | 15.67  | 15.46  | 5.79    | 0.736  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 28.04.2026 | 46.20 | 27.64  | 27.35  | 4.63    | 1.127  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 29.04.2026 | 63.93 | 12.91  | 12.67  | 5.98    | 0.747  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| 30.04.2026 | 64.12 | 12.57  | 12.34  | 6.04    | 0.730  | 24.0  | 0.0 | 5.00 |    |
| Средние:   | 62.19 | ---    | ---    | 5.84    | ---    | ---   | --- | 5.00 |    |
| Итого:     | ---   | 421.12 | 413.77 | ---     | 23.416 | 720.0 | 0.0 | ---  |    |

| Дата       | V1      | M1      | dM   | Qтв     | Q12   | Qг    | ВНР     | ВОС |
|------------|---------|---------|------|---------|-------|-------|---------|-----|
|            | м3      | т       | т    | ГКал    | ГКал  | ГКал  | ч       | ч   |
| 31.03.2026 | 8113.19 | 7971.79 | 0.00 | 451.291 | 0.000 | 0.000 | 15587.0 | 0.0 |
| 30.04.2026 | 8534.31 | 8385.56 | 0.00 | 474.707 | 0.000 | 0.000 | 16307.0 | 0.0 |
| Итого:     | 421.12  | 413.77  | 0.00 | 23.416  | 0.000 | 0.000 | 720.0   | 0.0 |

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_