

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 57 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1108784
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1108799
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1114783
ВЗЛЕТ ТПС SN 1118813

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.04.2026	70.23	44.34	25.89	52.54	50.68	3.61	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00		
02.04.2026	70.04	45.54	24.50	54.05	52.11	3.66	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00		
03.04.2026	69.98	46.16	23.82	57.84	55.75	3.68	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00		
04.04.2026	69.15	43.60	25.55	52.29	50.45	3.58	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00		
05.04.2026	69.04	42.07	26.97	50.45	48.70	3.53	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00		
06.04.2026	68.09	41.63	26.46	49.81	48.08	3.53	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00		
07.04.2026	66.02	40.03	25.99	45.16	43.63	3.45	1.18	1.18	1.18	24.00	0.00		
08.04.2026	64.18	39.34	24.84	26.32	25.49	3.22	0.65	0.65	0.65	23.93	0.08	*	2
09.04.2026	66.14	41.90	24.24	32.69	32.19	1.52	0.78	0.78	0.78	23.76	0.24	*	2
10.04.2026	66.76	37.50	29.26	44.51	43.04	3.34	1.30	1.30	1.30	24.00	0.00		
11.04.2026	67.13	37.24	29.89	42.58	41.10	3.54	1.27	1.27	1.27	24.00	0.00		
12.04.2026	67.53	38.43	29.10	43.74	42.15	3.70	1.27	1.27	1.27	24.00	0.00		
13.04.2026	68.27	40.69	27.58	48.26	46.46	3.80	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00		
14.04.2026	68.63	41.71	26.92	52.05	50.09	3.85	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00		
15.04.2026	68.93	42.02	26.91	50.42	48.50	3.88	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00		
16.04.2026	69.37	41.78	27.59	49.25	47.39	3.87	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00		
17.04.2026	69.79	44.02	25.77	54.33	52.25	3.90	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00		
18.04.2026	69.69	44.17	25.52	53.92	51.85	3.90	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00		
19.04.2026	69.63	42.85	26.78	50.26	48.34	3.90	1.35	1.35	1.35	24.00	0.00		
20.04.2026	70.49	42.03	28.46	49.12	47.25	3.90	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00		
21.04.2026	72.27	42.63	29.64	49.34	47.46	3.88	1.46	1.46	1.46	24.00	0.00		
22.04.2026	70.79	41.96	28.83	49.31	47.44	3.86	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00		
23.04.2026	71.17	43.07	28.10	51.88	49.92	3.85	1.46	1.46	1.46	24.00	0.00		
24.04.2026	72.04	45.83	26.21	57.42	55.23	3.89	1.51	1.51	1.51	24.00	0.00		
25.04.2026	72.35	43.78	28.57	50.19	48.32	3.80	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00		
26.04.2026	72.89	43.75	29.14	50.59	48.70	3.80	1.48	1.48	1.48	24.00	0.00		
27.04.2026	72.70	44.52	28.18	49.87	48.02	3.78	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00		
28.04.2026	91.21	50.52	40.69	16.33	15.77	3.50	0.67	0.67	0.67	24.00	0.00		
29.04.2026	70.37	38.96	31.41	30.21	29.11	3.71	0.95	0.95	0.95	24.00	0.00		
30.04.2026	70.14	42.19	27.95	47.62	45.87	3.75	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00		
Средние:	70.17	42.48	27.69	---	---	3.64	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1412.35	1361.34	---	38.67	38.67	38.67	719.69	0.31		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	84038.56	84093.96	2605.16	2605.16	2605.16	53730.58	2004.98
30.04.2026	85450.92	85455.30	2643.83	2643.83	2643.83	54450.27	2005.29
Итого:	1412.35	1361.34	38.67	38.67	38.67	719.69	0.31

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации