

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 35 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1103332
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1126678
Обратка: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1118315
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 1129651
ВЗЛЕТ ТПС SN 1109308

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.04.2026	68.14	41.09	27.05	102.89	101.71	1.16	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00		
02.04.2026	67.76	40.05	27.71	90.86	89.89	1.08	2.52	2.52	2.52	24.00	0.00		
03.04.2026	67.79	39.09	28.70	88.38	87.46	1.05	2.54	2.54	2.54	24.00	0.00		
04.04.2026	67.32	38.07	29.25	83.99	83.15	1.00	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00		
05.04.2026	67.73	37.07	30.66	87.17	86.31	0.99	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00		
06.04.2026	68.33	38.84	29.49	93.37	92.41	1.04	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00		
07.04.2026	67.86	38.88	28.98	92.54	91.57	1.05	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00		
08.04.2026	68.13	37.97	30.16	86.50	85.66	0.98	2.61	2.61	2.61	24.00	0.00		
09.04.2026	64.37	37.32	27.05	39.29	38.94	0.90	1.06	1.06	1.06	23.93	0.07	*	2
10.04.2026	67.75	43.00	24.75	73.67	72.90	1.06	1.82	1.82	1.82	24.00	0.00		
11.04.2026	67.71	32.00	35.71	69.62	69.11	0.73	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00		
12.04.2026	67.63	31.22	36.41	69.27	68.85	0.61	2.52	2.52	2.52	24.00	0.00		
13.04.2026	67.81	33.53	34.28	72.25	71.74	0.70	2.48	2.48	2.48	24.00	0.00		
14.04.2026	67.88	35.91	31.97	75.56	74.95	0.81	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00		
15.04.2026	67.88	34.39	33.49	71.65	71.12	0.75	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00		
16.04.2026	67.91	35.49	32.42	71.05	70.54	0.72	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00		
17.04.2026	68.01	35.71	32.30	75.31	74.78	0.70	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00		
18.04.2026	67.93	36.00	31.93	75.19	74.74	0.61	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00		
19.04.2026	67.75	34.25	33.50	74.61	74.25	0.49	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00		
20.04.2026	67.75	35.63	32.12	77.82	77.41	0.53	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00		
21.04.2026	69.83	35.76	34.07	78.61	78.21	0.51	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00		
22.04.2026	68.42	36.68	31.74	80.42	80.03	0.48	2.55	2.55	2.55	24.00	0.00		
23.04.2026	68.23	36.59	31.64	83.07	82.71	0.44	2.63	2.63	2.63	24.00	0.00		
24.04.2026	68.41	38.28	30.13	86.39	85.96	0.50	2.61	2.61	2.61	24.00	0.00		
25.04.2026	68.29	36.80	31.49	82.86	82.40	0.55	2.61	2.61	2.61	24.00	0.00		
26.04.2026	68.36	36.81	31.55	81.19	80.76	0.53	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00		
27.04.2026	68.25	38.30	29.95	61.42	61.13	0.47	1.84	1.84	1.84	24.00	0.00		
28.04.2026	27.69	30.35	-2.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.04.2026	67.40	29.93	37.47	44.71	44.61	0.22	1.68	1.68	1.68	24.00	0.00		
30.04.2026	68.24	35.98	32.26	81.46	81.09	0.46	2.63	2.63	2.63	24.00	0.00		
Средние:	66.55	36.37	30.19	---	---	0.70	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2251.11	2234.35	---	70.17	70.17	70.17	719.93	0.07		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	376829.08	378975.37	13709.32	13709.32	13709.32	125800.46	5010.56
30.04.2026	379080.18	381209.72	13779.49	13779.49	13779.49	126520.39	5010.63
Итого:	2251.11	2234.35	70.17	70.17	70.17	719.93	0.07

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации