

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 39 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906741
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:

ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 1032097

ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 1032098

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/1

ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.04.2026	71.73	45.81	25.92	92.56	90.18	2.60	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00		
02.04.2026	71.63	44.13	27.50	81.68	79.58	2.60	2.25	2.25	2.25	24.00	0.00		
03.04.2026	71.65	43.86	27.79	79.78	77.74	2.59	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
04.04.2026	71.46	42.40	29.06	76.36	74.42	2.57	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
05.04.2026	71.32	42.13	29.19	79.58	77.56	2.57	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00		
06.04.2026	71.48	43.38	28.10	85.05	82.89	2.58	2.39	2.39	2.39	24.00	0.00		
07.04.2026	71.49	44.16	27.33	84.36	82.21	2.58	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00		
08.04.2026	71.64	44.39	27.25	37.00	36.25	2.05	1.01	1.01	1.01	23.96	0.04	*	2
09.04.2026	67.02	51.43	15.59	5.79	6.55	-12.45	0.06	0.06	0.06	23.88	0.12	*	2
10.04.2026	71.27	47.25	24.02	68.39	66.60	2.66	1.64	1.64	1.64	24.00	0.00		
11.04.2026	71.27	36.62	34.65	64.81	63.25	2.45	2.25	2.25	2.25	24.00	0.00		
12.04.2026	71.28	36.79	34.49	64.20	62.72	2.33	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00		
13.04.2026	71.41	38.70	32.71	66.66	64.87	2.72	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
14.04.2026	71.38	39.95	31.43	69.19	67.49	2.49	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00		
15.04.2026	71.35	39.24	32.11	65.78	64.16	2.49	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00		
16.04.2026	71.35	39.48	31.87	65.18	63.64	2.40	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00		
17.04.2026	71.37	40.42	30.95	68.61	67.02	2.35	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00		
18.04.2026	71.34	40.28	31.06	68.55	67.02	2.25	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00		
19.04.2026	71.33	39.28	32.05	68.49	67.03	2.15	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00		
20.04.2026	71.49	40.59	30.90	71.72	70.15	2.22	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
21.04.2026	73.69	41.73	31.96	72.53	70.93	2.23	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00		
22.04.2026	71.77	41.18	30.59	73.98	72.45	2.09	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00		
23.04.2026	71.47	41.61	29.86	75.94	74.46	1.97	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00		
24.04.2026	71.56	42.54	29.02	78.49	76.76	2.23	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00		
25.04.2026	71.40	42.09	29.31	75.78	73.94	2.45	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
26.04.2026	71.48	40.88	30.60	74.21	72.63	2.15	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00		
27.04.2026	71.36	42.34	29.02	55.56	54.54	1.85	1.61	1.61	1.61	23.98	0.02	*	2
28.04.2026	28.65	31.68	-3.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.04.2026	70.90	35.57	35.33	40.11	39.23	2.22	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00		
30.04.2026	71.33	39.43	31.90	57.76	56.63	1.98	1.84	1.84	1.84	24.00	0.00		
Средние:	69.93	41.31	28.62	---	---	1.78	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1968.10	1922.91	---	58.99	58.99	58.99	719.82	0.18		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	239443.26	241569.55	8640.26	8640.26	8640.26	100380.98	1894.44
30.04.2026	241411.35	243492.46	8699.25	8699.25	8699.25	101100.80	1894.62
Итого:	1968.10	1922.91	58.99	58.99	58.99	719.82	0.18

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации