

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 358303

ПРЭМ SN 357911

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 13472г

КТСП-Н SN 13472х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	69.94	50.77	19.17	152.08	149.23	1.89	148.74	147.44	0.88	1.30	6.00	5.00	2.855	24.0	0.0	
02.04.2026	69.82	51.46	18.36	157.19	154.34	1.83	153.76	152.43	0.87	1.33	6.00	5.00	2.821	24.0	0.0	
03.04.2026	69.85	51.58	18.27	169.40	166.37	1.80	165.70	164.27	0.87	1.43	6.00	5.00	3.028	24.0	0.0	
04.04.2026	69.56	50.48	19.08	151.28	148.49	1.86	147.99	146.71	0.87	1.28	6.00	5.00	2.824	24.0	0.0	
05.04.2026	70.07	49.34	20.73	144.83	142.00	1.97	141.66	140.35	0.93	1.31	6.00	5.00	2.937	24.0	0.0	
06.04.2026	69.76	49.77	19.99	143.66	140.90	1.94	140.51	139.26	0.89	1.25	6.00	5.00	2.809	24.0	0.0	
07.04.2026	69.84	47.81	22.03	129.32	126.71	2.04	126.51	125.34	0.93	1.17	6.00	5.00	2.788	24.0	0.0	
08.04.2026	70.03	48.79	21.24	141.27	138.48	1.99	138.15	136.90	0.91	1.25	6.00	5.00	2.936	24.0	0.0	
09.04.2026	70.34	45.76	24.58	108.22	105.91	2.16	105.83	104.83	0.95	1.00	6.00	5.00	2.602	24.0	0.0	
10.04.2026	69.80	46.13	23.67	120.32	117.80	2.12	117.66	116.61	0.90	1.05	6.00	5.00	2.784	24.0	0.0	
11.04.2026	69.63	44.04	25.59	114.56	112.04	2.22	112.04	111.03	0.91	1.01	6.00	5.00	2.863	24.0	0.0	
12.04.2026	69.78	45.27	24.51	119.33	116.78	2.16	116.72	115.64	0.93	1.08	6.00	5.00	2.860	24.0	0.0	
13.04.2026	70.03	48.45	21.58	139.57	136.81	2.00	136.50	135.28	0.90	1.22	6.00	5.00	2.945	24.0	0.0	
14.04.2026	70.12	49.23	20.89	146.36	143.52	1.96	143.11	141.87	0.87	1.24	6.00	5.00	2.989	24.0	0.0	
15.04.2026	70.08	48.40	21.68	140.27	137.51	1.99	137.18	135.99	0.87	1.19	6.00	5.00	2.975	24.0	0.0	
16.04.2026	70.09	48.53	21.56	135.73	133.07	1.98	132.74	131.60	0.86	1.14	6.00	5.00	2.863	24.0	0.0	
17.04.2026	70.10	50.51	19.59	151.54	148.76	1.85	148.21	146.96	0.85	1.25	6.00	5.00	2.902	24.0	0.0	
18.04.2026	69.78	50.40	19.38	149.39	146.66	1.84	146.12	144.90	0.84	1.22	6.00	5.00	2.832	24.0	0.0	
19.04.2026	69.72	48.05	21.67	136.51	133.85	1.97	133.52	132.37	0.87	1.15	6.00	5.00	2.895	24.0	0.0	
20.04.2026	70.75	48.39	22.36	131.92	129.28	2.02	128.98	127.86	0.87	1.12	6.00	5.00	2.881	24.0	0.0	
21.04.2026	72.42	49.57	22.85	132.86	130.16	2.05	129.74	128.67	0.83	1.07	6.00	5.00	2.964	24.0	0.0	
22.04.2026	70.90	48.51	22.39	133.25	130.59	2.02	130.26	129.13	0.87	1.13	6.00	5.00	2.917	24.0	0.0	
23.04.2026	71.01	49.40	21.61	141.32	138.58	1.96	138.15	136.98	0.85	1.17	6.00	5.00	2.987	24.0	0.0	
24.04.2026	71.88	51.81	20.07	161.03	158.06	1.86	157.33	156.08	0.80	1.25	6.00	5.00	3.162	24.0	0.0	
25.04.2026	72.11	48.68	23.43	136.82	134.04	2.05	133.67	132.52	0.86	1.15	6.00	5.00	3.133	24.0	0.0	
26.04.2026	72.72	49.82	22.90	139.68	136.88	2.02	136.40	135.28	0.82	1.12	6.00	5.00	3.126	24.0	0.0	
27.04.2026	72.36	49.94	22.42	139.47	136.74	1.98	136.22	135.11	0.82	1.11	6.00	5.00	3.057	24.0	0.0	
28.04.2026	88.24	58.45	29.79	44.00	42.91	2.51	42.54	42.22	0.76	0.32	6.00	5.00	1.269	24.0	0.0	*
29.04.2026	70.31	46.94	23.37	87.18	85.41	2.05	85.27	84.52	0.88	0.75	6.00	5.00	1.993	24.0	0.0	*
30.04.2026	69.93	49.43	20.50	131.22	128.72	1.92	128.34	127.27	0.84	1.07	6.00	5.00	2.631	24.0	0.0	
Средние:	71.03	49.19	21.84	---	---	2.00	---	---	0.87	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4029.58	3950.60	---	3939.55	3905.42	---	34.13	---	---	84.628	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	63193.98	61928.82	61412.37	61067.07	345.30	1567.451	16142.0	479.0
30.04.2026	67223.56	65879.42	65351.92	64972.49	379.43	1652.079	16862.0	479.0
Итого:	4029.58	3950.60	3939.55	3905.42	34.13	84.628	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации