

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 51 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1700234

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020
ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.05.2026	69.28	36.39	32.89	30.38	30.85	-1.54	1.00	1.00	1.00	24.00	0.00	
02.05.2026	69.03	36.82	32.21	33.85	34.37	-1.51	1.09	1.09	1.09	24.00	0.00	
03.05.2026	69.26	38.00	31.26	30.41	30.86	-1.48	0.95	0.95	0.95	24.00	0.00	
04.05.2026	69.50	38.12	31.38	30.53	30.99	-1.49	0.96	0.96	0.96	24.00	0.00	
05.05.2026	69.91	40.16	29.75	31.18	31.63	-1.43	0.93	0.93	0.93	24.00	0.00	
06.05.2026	69.79	40.60	29.19	30.66	31.10	-1.41	0.90	0.90	0.90	24.00	0.00	
07.05.2026	69.84	40.93	28.91	29.11	29.52	-1.40	0.84	0.84	0.84	24.00	0.00	
08.05.2026	69.15	50.52	18.63	29.70	29.98	-0.91	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00	
09.05.2026	67.17	54.90	12.27	12.29	12.37	-0.61	0.15	0.15	0.15	24.00	0.00	
10.05.2026	67.80	53.85	13.95	14.30	14.40	-0.70	0.20	0.20	0.20	24.00	0.00	
11.05.2026	67.29	50.56	16.73	12.22	12.32	-0.82	0.20	0.20	0.20	24.00	0.00	
12.05.2026	67.52	53.05	14.47	11.56	11.64	-0.72	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00	
13.05.2026	68.51	56.64	11.87	14.02	14.11	-0.61	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00	
14.05.2026	69.03	56.05	12.98	13.74	13.83	-0.67	0.18	0.18	0.18	24.00	0.00	
15.05.2026	68.90	55.59	13.31	16.67	16.79	-0.68	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00	
16.05.2026	70.13	58.48	11.65	19.20	19.31	-0.61	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00	
17.05.2026	72.33	61.27	11.06	19.88	20.00	-0.60	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00	
18.05.2026	70.73	60.08	10.65	20.49	20.61	-0.56	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00	
19.05.2026	70.31	60.56	9.75	19.92	20.02	-0.52	0.20	0.20	0.20	24.00	0.00	
20.05.2026	70.04	58.46	11.58	18.95	19.07	-0.60	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00	
21.05.2026	68.71	55.72	12.99	15.94	16.05	-0.66	0.21	0.21	0.21	24.00	0.00	
22.05.2026	69.00	57.75	11.25	19.53	19.65	-0.58	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00	
23.05.2026	72.29	63.43	8.86	29.22	29.36	-0.48	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00	
24.05.2026	74.12	66.05	8.07	27.33	27.45	-0.45	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00	
25.05.2026	72.43	63.16	9.27	26.86	27.00	-0.51	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00	
26.05.2026	72.42	63.90	8.52	35.56	35.73	-0.46	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
27.05.2026	68.42	55.84	12.58	29.54	29.73	-0.64	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
28.05.2026	64.94	51.17	13.77	18.53	18.65	-0.67	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00	
29.05.2026	70.77	60.03	10.74	22.57	22.70	-0.57	0.24	0.24	0.24	24.00	0.00	
30.05.2026	70.53	60.16	10.37	26.55	26.69	-0.55	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00	
31.05.2026	72.88	63.74	9.14	29.85	29.99	-0.50	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00	
Средние:	69.74	53.61	16.13	---	---	-0.81	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	720.55	726.76	---	12.49	12.49	12.49	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	326476.75	301990.87	11214.63	11214.63	11214.63	131767.12	3804.56
31.05.2026	327197.30	302717.63	11227.12	11227.12	11227.12	132511.12	3804.56
Итого:	720.55	726.76	12.49	12.49	12.49	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации