

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 78А (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301495
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1255997
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1350886
ВЗЛЕТ ТПС SN 1348833

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.05.2026	71.95	39.83	32.12	65.94	65.83	0.16	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
02.05.2026	71.91	40.91	31.00	66.71	66.60	0.17	2.07	2.07	2.07	24.00	0.00	
03.05.2026	71.94	41.51	30.43	70.05	69.97	0.13	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00	
04.05.2026	72.01	43.12	28.89	73.42	73.33	0.13	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
05.05.2026	72.00	41.53	30.47	66.13	66.05	0.11	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00	
06.05.2026	71.92	42.17	29.75	63.72	63.65	0.11	1.90	1.90	1.90	24.00	0.00	
07.05.2026	71.90	40.63	31.27	58.16	58.06	0.18	1.82	1.82	1.82	24.00	0.00	
08.05.2026	71.60	37.48	34.12	31.92	31.69	0.71	1.09	1.09	1.09	24.00	0.00	
09.05.2026	69.32	37.36	31.96	14.53	14.23	2.09	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
10.05.2026	69.79	36.76	33.03	15.18	14.91	1.79	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
11.05.2026	70.03	35.97	34.06	18.04	17.80	1.33	0.61	0.61	0.61	24.00	0.00	
12.05.2026	69.61	34.18	35.43	15.74	15.47	1.73	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00	
13.05.2026	65.41	37.67	27.74	5.06	4.91	2.95	0.14	0.14	0.14	24.00	0.00	
14.05.2026	28.33	25.76	2.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.05.2026	27.97	26.09	1.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.05.2026	21.40	23.46	-2.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.05.2026	18.72	18.46	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.05.2026	18.34	18.10	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.05.2026	18.15	17.91	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.05.2026	18.09	17.82	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.05.2026	17.51	17.25	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.05.2026	17.18	16.95	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.05.2026	17.34	17.12	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.05.2026	17.34	17.12	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.05.2026	17.27	17.09	0.18	0.00	0.03	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.05.2026	17.30	17.11	0.19	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.05.2026	17.45	17.31	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.05.2026	17.79	18.40	-0.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.05.2026	69.91	36.08	33.83	9.13	9.01	1.27	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
30.05.2026	71.26	36.52	34.74	14.53	14.72	-1.31	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
31.05.2026	73.42	35.47	37.95	13.51	13.32	1.41	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
Средние:	45.94	29.13	16.81	---	---	-12.49	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	601.75	599.71	---	18.88	18.88	18.88	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	158226.96	163576.75	5321.16	5321.16	5320.92	72330.48	8313.40
31.05.2026	158828.71	164176.47	5340.04	5340.04	5339.80	73074.48	8313.40
Итого:	601.75	599.71	18.88	18.88	18.88	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации