

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лебедева ул, д. 38 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 358852

Обратка: ПРЭМ SN 352204

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13938

КТПТР-01 SN 13938A

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mr	P1	P2	Qo	BNP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	68.71	38.58	30.13	80.72	80.08	0.80	78.98	79.48	-0.63	-0.50	0.00	0.00	2.377	24.0	0.0	
02.05.2026	69.01	41.76	27.25	89.51	88.67	0.94	87.56	87.90	-0.39	-0.34	0.00	0.00	2.379	24.0	0.0	
03.05.2026	69.62	44.73	24.89	111.14	109.98	1.05	108.70	108.92	-0.20	-0.22	0.00	0.00	2.704	24.0	0.0	
04.05.2026	69.96	47.81	22.15	127.15	125.80	1.07	124.32	124.43	-0.09	-0.11	0.00	0.00	2.750	24.0	0.0	
05.05.2026	69.84	48.46	21.38	123.59	122.29	1.06	120.85	120.94	-0.07	-0.09	0.00	0.00	2.582	24.0	0.0	
06.05.2026	69.76	49.38	20.38	125.77	124.52	1.00	122.98	123.06	-0.07	-0.08	0.00	0.00	2.504	24.0	0.0	
07.05.2026	68.17	53.01	15.16	73.84	74.33	-0.66	72.28	73.32	-1.43	-1.04	0.00	0.00	1.090	24.0	0.0	*
08.05.2026	68.56	61.42	7.14	65.24	65.93	-1.05	63.83	64.77	-1.46	-0.94	0.00	0.00	0.456	24.0	0.0	
09.05.2026	66.76	60.33	6.43	59.92	60.68	-1.26	58.70	59.66	-1.62	-0.96	0.00	0.00	0.379	24.0	0.0	
10.05.2026	67.25	59.69	7.56	59.47	60.17	-1.17	58.25	59.18	-1.58	-0.93	0.00	0.00	0.441	24.0	0.0	
11.05.2026	67.13	58.32	8.81	56.60	57.29	-1.21	55.44	56.37	-1.66	-0.93	0.00	0.00	0.490	24.0	0.0	
12.05.2026	63.28	54.32	8.96	43.70	44.60	-2.04	42.87	43.97	-2.53	-1.10	0.00	0.00	0.384	24.0	0.0	
13.05.2026	67.33	58.94	8.39	52.53	53.35	-1.55	51.45	52.48	-1.98	-1.03	0.00	0.00	0.429	24.0	0.0	
14.05.2026	67.41	57.42	9.99	47.35	48.21	-1.80	46.38	47.46	-2.30	-1.08	0.00	0.00	0.465	24.0	0.0	
15.05.2026	66.41	55.76	10.65	44.98	45.85	-1.92	44.08	45.18	-2.46	-1.10	0.00	0.00	0.469	24.0	0.0	
16.05.2026	66.20	55.81	10.39	46.88	47.74	-1.82	45.90	47.05	-2.47	-1.15	0.00	0.00	0.476	24.0	0.0	
17.05.2026	66.98	58.00	8.98	49.77	50.65	-1.75	48.73	49.85	-2.27	-1.12	0.00	0.00	0.439	24.0	0.0	
18.05.2026	67.17	58.55	8.62	50.09	51.00	-1.80	49.08	50.19	-2.24	-1.11	0.00	0.00	0.422	24.0	0.0	
19.05.2026	66.73	57.81	8.92	48.09	49.02	-1.92	47.11	48.26	-2.41	-1.15	0.00	0.00	0.421	24.0	0.0	
20.05.2026	67.02	58.13	8.89	48.63	49.57	-1.91	47.64	48.78	-2.36	-1.14	0.00	0.00	0.424	24.0	0.0	
21.05.2026	68.28	59.72	8.56	51.57	52.51	-1.81	50.48	51.63	-2.25	-1.15	0.00	0.00	0.432	24.0	0.0	
22.05.2026	66.71	52.34	14.37	29.01	29.72	-2.42	28.45	29.33	-3.05	-0.88	0.00	0.00	0.403	24.0	0.0	*
23.05.2026	63.89	42.02	21.87	15.06	16.22	-7.42	14.82	16.10	-8.28	-1.28	0.00	0.00	0.321	24.0	0.0	
24.05.2026	63.51	41.64	21.87	14.39	15.56	-7.81	14.15	15.45	-8.78	-1.30	0.00	0.00	0.308	24.0	0.0	
25.05.2026	64.02	44.41	19.61	18.98	18.95	0.16	18.61	18.76	-0.80	-0.15	0.00	0.00	0.360	24.0	0.0	
26.05.2026	64.38	47.51	16.87	23.11	21.99	4.97	22.63	21.70	4.20	0.93	0.00	0.00	0.380	24.0	0.0	
27.05.2026	65.75	50.58	15.17	26.57	25.46	4.27	26.04	25.14	3.52	0.90	0.00	0.00	0.398	24.0	0.0	
28.05.2026	49.62	29.07	20.55	7.18	5.59	24.90	7.12	5.59	24.08	1.53	0.00	0.00	0.159	24.0	0.0	*
29.05.2026	29.03	20.64	8.39	0.20	1.24	-144.44	0.20	1.24	-144.44	-1.04	0.00	0.00	0.003	24.0	0.0	*
30.05.2026	21.67	20.26	1.41	0.00	1.26	-200.00	0.00	1.26	-200.00	-1.26	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	20.68	19.52	1.16	0.00	1.28	-200.00	0.00	1.28	-200.00	-1.28	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	62.29	48.58	13.71	---	---	-17.60	---	---	-18.26	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1591.04	1599.51	---	1557.63	1578.73	---	-21.10	---	---	24.845	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	BNP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	76400.11	72857.21	74236.75	71991.03	2245.72	2201.629	22869.0	556.0
31.05.2026	77991.15	74456.72	75794.38	73569.76	2224.62	2226.474	23613.0	556.0
Итого:	1591.04	1599.51	1557.63	1578.73	-21.10	24.845	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации