

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 47 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1010037
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:

Счетчик воды:

Обратка:

Схема измерений:

Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1237828

Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1125168

Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1800498

ВЗЛЕТ ТПС SN 1800607

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.05.2026	68.57	42.03	26.54	55.97	55.59	0.67	1.49	1.49	1.49	23.99	0.01	*	2
02.05.2026	70.09	42.38	27.71	99.52	99.01	0.51	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00		
03.05.2026	70.34	44.15	26.19	103.53	102.68	0.82	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00		
04.05.2026	70.43	43.89	26.54	106.71	105.80	0.86	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00		
05.05.2026	70.27	44.06	26.21	94.68	93.84	0.89	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00		
06.05.2026	70.23	44.25	25.98	92.79	91.85	1.02	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00		
07.05.2026	69.97	42.57	27.40	82.74	82.06	0.83	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00		
08.05.2026	68.59	40.73	27.86	42.33	41.87	1.09	1.18	1.18	1.18	24.00	0.00		
09.05.2026	64.27	42.94	21.33	23.94	23.48	1.97	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00		
10.05.2026	64.61	42.36	22.25	25.34	24.87	1.88	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00		
11.05.2026	65.07	40.60	24.47	26.80	26.35	1.72	0.66	0.66	0.66	24.00	0.00		
12.05.2026	63.55	39.48	24.07	22.68	22.22	2.05	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00		
13.05.2026	58.03	39.20	18.83	8.00	7.82	2.31	0.15	0.15	0.15	24.00	0.00		
14.05.2026	15.91	15.67	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
15.05.2026	15.51	15.24	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
16.05.2026	15.66	15.24	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
17.05.2026	15.86	15.38	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
18.05.2026	16.01	15.48	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
19.05.2026	16.21	15.63	0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
20.05.2026	16.36	15.92	0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
21.05.2026	15.55	15.12	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
22.05.2026	15.47	14.94	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
23.05.2026	15.96	15.44	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
24.05.2026	16.36	15.80	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
25.05.2026	16.37	15.86	0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
26.05.2026	16.46	15.86	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
27.05.2026	63.37	42.10	21.27	13.28	12.98	2.23	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
28.05.2026	63.02	47.78	15.24	36.59	35.63	2.65	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00		
29.05.2026	65.80	42.24	23.56	20.78	20.27	2.47	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
30.05.2026	65.78	41.68	24.10	19.93	19.39	2.71	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
31.05.2026	67.12	40.73	26.39	18.16	17.69	2.62	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
Средние:	45.38	31.12	14.26	---	---	0.95	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	893.77	883.40	---	22.87	22.87	22.87	743.99	0.01		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	230730.84	234644.33	6881.26	6881.26	6881.26	78171.96	9210.97
31.05.2026	231624.60	235527.72	6904.12	6904.12	6904.12	78915.96	9210.98
Итого:	893.77	883.40	22.87	22.87	22.87	743.99	0.01

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации